

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ  
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA  
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 09.06.2022r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Słupska 14/77 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5


nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować obecny automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /jest to 1. przewód kominowy od strony ul. Słupskiej/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	Przewód kominowy wentylacyjny z łazienki jest drożny.
4.	W oknach stosować mikrowentylację, która umożliwi stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
5.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

podpis potwierdzający  
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 555/00  
Zbigniew Włodarczyk


podpis i pieczęć  
Kierownika RZK

ul. Słupska






Zakład Rejonowy Nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel. 32 250 75 14; kom. 603 716 994  
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15  
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

podwórze

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr upr. 14594  
  
Zbigniew Wątroba

ul. Słupska 14/77

**LEGENDA**

-  - przewód spalinowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu