

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 18.III.2022r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Emerytalna 15B/27 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5



nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W piwnicy mieszk.nr 27 zlikwidować obecny piec C.O. na paliwo stałe i do zwolnionego przewodu kominowego w kuchni podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	W piwnicy zamurować kratkę wentylacyjną.
4.	Przewód kominowy wentylacyjny z kuchni jest drożny.
5.	W łazience kratkę wentylacyjną przełączyć o 1 przewód kominowy w prawo do wolnego przewodu kominowego /obecnie podłączona do wspólnego przewodu kominowego – patrz: szkic/.
6.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i zamurować wlot do przewodu kominowego.
7.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
8.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upraw. 58580
Zbigniew Wętroba

podpis potwierdzający
odbior zalecenia

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

ul. Panewnicka



ul. Emerytalna

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84; 32/266 60 85

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 1213/91
Zbigniew Wątroba

wejście do budynku

ul. Emerytalna 15B/27

LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▤ - przewód wentylacyjny
- - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu