



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 2 września 2022r.

ZP.271.25.2022

## Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedź na pytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadań:

**Część 1 - „Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” oraz „Rozbudowa siłowni zewnętrznej (Karnowo)”.**

**Część 2 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin”.**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadań: **Część 1 - „Budowa placu zabaw w Paterku dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” oraz „Rozbudowa siłowni zewnętrznej (Karnowo)”** **Część 2 - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin”** wpłynęło pytanie.

Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z odpowiedzią.

### Pytanie 1:

*„Nawiązując do odpowiedzi z poprzedniego zapytania, że zapisy dotyczące zastosowania rozwiązań równoważnych zostały określone w Dziale III pkt. 10 SWZ, proszę o uściślenie czy dotyczy to również certyfikatów. „Dział III pkt. 10 SWZ*

*10. Rozwiązania równoważne:*

*3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie, np. certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem PE i rady (WE) nr 765/2008 z dnia 09 lipca 2008 r.) lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, albo deklaracje właściwości wystawione przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami, specyfikacją techniczną lub określoną normą oraz dokumentacją projektową.” Proszę o uściślenie jakie dokumenty muszą posiadać urządzenia placu zabaw, które będą zlokalizowane na terenie szkolnym (prawo oświatowe). W opisie jest mowa o certyfikatach wydanych przez jednostki akredytowane przez PCA ale jest także mowa o deklaracjach, które w przypadku placówek oświatowych mają bardzo ograniczone zastosowanie.”*

### Odpowiedź:

**Wszystkie urządzenia montowane powinny posiadać atesty lub certyfikaty akredytowanych jednostek posiadających uprawnienia nadane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normą PN-EN 1176.**



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

W związku z wprowadzoną na podstawie art. 286 ust. 3 modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 13 września 2022r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 12 października 2022r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Burmistrza  
Krzysztof Błoński  
Zastępca Burmistrza*