

12 13 14 15 B-B A6 16 17 18 19 20

Przyłącze ciepłe  
2x 88,9x3,6/160

Przejście przez ścianę  
budynku wodo- i gazoszczelne,  
z zastosowaniem pierścieni  
uszczelniających systemowych  
np. firmy Integra.

Proj. zawory odcinające  
DN 80 – granica przyłącza  
ciepłowniczego

Węzeł cieplny 4-funkcyjny  
DSE\_4FR 17/1  
Wymiary Dł\*Szer\*Wys 5500\*950\*2000 [mm]

POMIESZCZENIE WĘZŁA

Proj.  
końcówka  
termokurczliwa

Obieg C.W.U  
Qg=260kW

Obieg C.O.  
Qg=70kW

Obieg C.T.  
Qg=65kW

Obieg Basen  
Qg=1000kW

Pom. węzła cieplnego  
-1,16  
65,48 m<sup>2</sup>

Studzienka schładzająca Ø1,0m H=1m

N1 – Naczynie zbiorcze dla Basen. – Reflex NG140  
N2 – Naczynie zbiorcze dla C.O. – Reflex NG100  
N3 – Naczynie zbiorcze dla C.T. – Reflex NG35

Za zgodność z obowiązującymi przepisami  
i prawidłowość rozwiązań niniejszego projektu  
odpowiada projektant.  
PGNiG TERMIKA SA nie odpowiada za ewentualne,  
nieujawnione wady i braki projektu.

PGNiG TERMIKA SA  
ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa  
tel. 22 587 49 00, fax 22 587 46 26  
NIP 5250000630  
KRS 0000025667 REGON 010381709

Biuro Zarządzania Majątkiem Ciepłowniczym  
PGNiG TERMIKA SA  
ul. Waryńskiego 1, 05-800 Pruszków  
Dokumentacja projektowa XIV-205.1  
została pod względem eksploatacyjnym  
ROZPATRZONA / UZGODNIONA  
bez uwag / z uwagami jak niżej  
Data 20.08.2018r.  
Ważność uzgodnienia 2 lata

KIEROWNIK  
Biuro Utrzymania  
Majątku Ciepłowniczego  
Miroslaw Januszewski

|  |            |  |
|--|------------|--|
| BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY  |            | Data:  |
| Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów   |            | 15.06.   |
| tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037   |            | 2018 r.  |
| e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl  |            |  |
| INSTALACJE SANITARNE   |            | Skala: 1:50  |
| Temat: Rzut pomieszczenia węzła ciepłowniczego   |            | Rys. nr: S1  |
| Nazwa inwestycji: Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie (kat. obiektu XV)   |            |  |
| Adres: ul. J. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków, dz. nr ewid. 20/2, obręb ewid. 142102_1.0018 Pruszków, jednostka ewid. 142102_1 Pruszków, gmina Pruszków, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie |            |  |
| Wykonat:   | Branża:    | Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:  |
| Projektant:  | Sanitarna: | mgr inż. Daniel Wiśniewski<br>Upr.: KUP/0152/PWOS/13<br>do projektowania w spec. sanitarnej              |
| Projektant:  | Sanitarna: | mgr inż. Sebastian Gwaryn<br>Upr.: POM/0287/PBS/15<br>do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej |
| Spr:   |            |  |