

Bydgoszcz, 14.07.2020 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

**Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Ikara 10 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 115-280182.**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 01.07.2020 r. do ww. postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Trasa sugerowana jest poprowadzona po istniejącej sieci kanałowej dn 2x80 - w tym układzie zachodzi konieczność uprzedniego demontażu tej sieci i budowy dopiero nowego przyłącza. Czy można istniejącą sieć zlikwidować ?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejącą sieć kanałową dn 2x80 należy zdemontować, procedura postępowania z materiałami z demontażu znajduje się we wzorze umowy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na kolejne zadane pytania zostaną przekazane w kolejnej wiadomości.

Zmianie ulegnie termin składania ofert: data złożenia ofert i wpłaty wadium:  
**do dnia 22.07.2020 r. do godz. 13:00.**

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski