



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ZDP 5443W / 22 / 876 / 2022

Leszno, dnia 21.07.2022r.

Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak
ul. Andrzeja Kmicica 69
64-100 Leszno

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 4777P w m. Gronówko na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonym planie sytuacyjnym na głębokości min. 1,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. Trasą projektowanego rurociągu tłocznego należy wykonać metodą *przewiertu* w rurze ochronnej na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej.
3. Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzić należy w wykopie wąskoprzestrzennym.
4. W związku z planowaną w latach 2022 – 2024 przebudową drogi powiatowej nr 4777P w m. Gronówko przedmiotowe roboty należy wykonać przed przebudową w/w drogi lub w jej trakcie po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z firmą wykonawczą, która będzie wyłoniona w drodze przetargu.
5. Należy odbudować konstrukcję oraz nawierzchnię jezdni na całej długości i szerokości wykopu (dotyczy lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w jezdni), zgodnie z jednym z wariantów - drogi o ruchu kategorii KR2 w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) dla kategorii drogi Z.
6. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
7. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
8. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
9. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
10. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
11. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Gizela Dzieżgwa

Specjalista ds. dróg i mostów

Tel. 65 525-69-84

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3)
w Lesznie

mgr inż. Marian Kaczmarek

STAROSTWO POWIATOWE W LESZNIE

Zarząd Dróg Powiatowych

64-100 Leszno, Plac Kościuszki 4 C

tel. 65 525 69 80, fax 65 525 69 79

www.powiat-leszczyński.pl www.zdp.leszno.pl