



**WODOCIĄGI
LESZCZYŃSKIE**

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 1 czerwca 2022r.

INW - R / 346 / 2022

**Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno**

Dotyczy: rozszerzenia warunków projektowanych wydanych pismem nr INW-R/289/2022 z dnia 20.05.2022r.
o budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji w miejscowości Gronówko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie uprzejmie informuje, że rozszerza warunki projektowe wydane pismem nr INW-R/289/2022 z dnia 20.05.2022r. o budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji usytuowanych wzdłuż nowoprojektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gronówko.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z niżej podanymi warunkami projektowymi:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować od sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji,
- włączenie przyłączy do sieci należy realizować poprzez projektowane na sieci studnie kanalizacyjne betonowe o średnicy min. DN 1000 mm, lub poprzez trójniki kanalizacyjne,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC o minimalnej średnicy \varnothing 160 mm, sztywności obwodowej 8 kN/m² oraz ściance z litego materiału,
- przyłącza układać ze spadkiem min. 2%.

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z późniejszym wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Eksploatacji MPWiK w Lesznie,
- wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do Działu Eksploatacji MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej, powykonawczą dokumentację geodezyjną,
- warunkiem uzyskania protokołu odbioru technicznego będzie dostarczenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej pobudowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej (mapa powykonawcza, szkice oraz współrzędne punktów).

K.W.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. • 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 14
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 78 579 296,00 zł • konto: Santander Bank Polska S.A. 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476 • BDO 000068091

eBOK



Zaznaczamy, że wód opadowych nie wolno odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przestrzeganie tego przepisu, podlega karze zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 06. Nr 123 poz. 858).

Przy projektowaniu i wykonywaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej, należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.wodociagileszczynskie.pl – zakładka Usługi dokumenty.

Powyższe warunki są ważne do 01.06.2024r.

Uszczegółowienie warunków projektowych nastąpi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji MPWiK. Zaznaczamy również, że projekt techniczny wraz z projektem zagospodarowania terenu przyłączy kanalizacji sanitarnej należy przedłożyć do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowej pozostaje w naszym Przedsiębiorstwie.

Z poważaniem

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Inwestycji
Katarzyna Wojciechowska