

„DRO-LAB”

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda

Ul. Zacisze 7

55-220 Jelcz-Łaskowice

Nasz znak: DT/1229u/2023

Data: 1 sierpnia 2023 rok

Sprawa: uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Łaskowicach”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04-07-2023r. (data wpływu 05-07-2023r.) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu – Łaskowicach informuje, że uzgadnia bez uwag plan zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych – ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al. Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Łaskowicach” w zakresie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem poniższych informacji:

1. W dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji należy uwzględnić regulację wysokości posadowienia elementów istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (tj. węzłów wodociagowych, węzłów wodociagowych hydrantowych, skrzynek ulicznych wodociagowych, włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) do poziomu projektowanej nawierzchni terenu.
2. Co najmniej na 8 tygodnie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji, Inwestor/Wykonawca powinien powiadomić ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Łaskowicach o terminie rozpoczęcia robót budowlanych w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
3. W okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych, przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do dokonania wraz z pracownikami ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Łaskowicach inwentaryzacji elementów uzbrojenia sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej (tj. węzłów wodociagowych, węzłów wodociagowych hydrantowych, skrzynek ulicznych wodociagowych, włazów i pokryw studni kanalizacji sanitarnej oraz samych studni itp.) i ich trwałego oznaczenia w terenie.
4. ZGK zastrzega sobie prawo do wymiany istniejących dwóch węzłów wodociagowych i węzła wodociagowego hydrantowego przed lub w trakcie wykonywania prac budowlanych związanych z niniejszą inwestycją przebudowy dróg.
5. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącą siecią wodociagową i siecią kanalizacji sanitarnej a także z przyłączami wod.-kan., prace ziemne należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i pod nadzorem ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Łaskowicach.
6. W przypadku uszkodzenia istniejących sieci wod.-kan. oraz przyłączy wod.-kan. należy bezzwłocznie powiadomić ZGK Sp. z o. o. w Jelczu-Łaskowicach.
7. Koszty naprawy uszkodzonej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod.-kan. (zinwentaryzowanych, błędnie zinwentaryzowanych lub niezinwentaryzowanych geodezyjnie), leżą po stronie Inwestora/Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu – Skala 1:500
2. Faktura za uzgodnienie branżowe.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
mgr Wiesław Czubek

Sprawę prowadzi: mgr inż. Marta Białogłowicz tel. 71 3035246, e-mail: marta.bialoglowicz@zgk-jelcz.pl