



# LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:  
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa.  
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- WENTYLACJA ODDYMIAJĄCA GRAWITACYJNA LUB ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZAWÓR HYDRANTOWY S2, PION NAWODNIENY

## DODATKOWE INFORMACJE

- EI60 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60
- EI60S DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- EI30 DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EI 30
- UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60

OBIEKT  
**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

TEMAT  
**EKSPERTYZA TECHNICZNA**  
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 76 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK AB RZUT PIĘTRA 1	SKALA 1:150	NR RIS. 4	DATA 02.2011
-----------------------------	----------------	--------------	-----------------

WYDZIAŁ KONTROLNICTWA WOPRZECZY  
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ  
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  
Nr upr. 18/PS  
Nr upr. CRRB151/87/R  
Załącznik do postanowienia WZ 55