ZESTAWIENIE DRZWI – BUDYNEK AB – CZĘŚĆ 2

NUMER		11	12	13	14,16,17,18,19,52,53,54	15,32,42	20	21	22,45	23,24,35,36,46	25	48
SYMBOL		D5	D6	–	DW1	D7	D7a	D8	D7U	D9	D11	DW5
OPIS		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, PRZECIWPOŻAROWE drzwi typowe	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, PŁYCINOWE, PRZECIWPOŻAROWE drzwi wykonane wg wzoru drzwi typu D16	DRZWI , DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI , DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZECIWPOŻAROWE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, Z PRZESZKLENIAMI, DYMOSZCZELNE – REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, DYMOSZCZELNE – REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, Z PRZESZKLENIAMI, DYMOSZCZELNE – REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, Z PRZESZKLENIAMI, DYMOSZCZELNE – REPLIKA DRZWI ZABYTKOWYCH	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, STALOWE, Z PRZESZKLENIEM, PRZECIWPOŻAROWE, DYMOSZCZELNE
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)												
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	So		112		102	132	117	97	128 / 134	162	113	
	Ho		309		206	251–264	244	251	251	267	214	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	80	99 (drzwi)	90	90	119	104	85	115 / 121	149	100	90
	H	181	220 (drzwi)	200	200	245–257	238	244	242	260	207	220
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI60	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	DYMOSZCZELNE	EI30
OŚCIEŻNICA		Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana do muru na kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010, Pomiędzy ościeżnicą a ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz pianka montażowa.	Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana do muru na kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010. Pomiędzy ościeżnicą a ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz pianka montażowa.	Z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelką pęczniejącą.	Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana do muru na kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010, Pomiędzy ościeżnicą a ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz pianka montażowa.	Wykonana zgodnie z AT-15-6103/2010, zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana do muru na kotwy stalowe wg AT-15-6103/2010. Pomiędzy ościeżnicą a ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz pianka montażowa.	Wykonana zgodnie z AT-15-6054/2010, zgodnie z frezami istniejącymi, mocowana do muru na kotwy stalowe wg AT-15-6054/2010, Pomiędzy ościeżnicą a ścianą od wewnętrz wełna mineralna od zewnątrz pianka montażowa.	Z drewna klejonego, wstawiana	Z drewna klejonego, wstawiana	Z drewna klejonego, wstawiana	Z drewna klejonego, wstawiana	Z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelką pęczniejącą i uszczelką dymoszczelną
SKRZYDŁA		Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą przyklejony jest obłóg gr. 2mm elementy dekoracyjne - kasetony, listwy wykończeniowe, listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne zostaną wykonane dokładnie wg wzoru istniejących. Skrzydła należy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.	Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą przyklejony jest obłóg gr, 2mm elementy dekoracyjne - kasetony, listwy wykończeniowe, listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne zostaną wykonane dokładnie wg wzoru istniejących. Skrzydła należy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.	Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej.	Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą przyklejony jest obłóg gr. 2mm elementy dekoracyjne - kasetony, listwy wykończeniowe, listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne z litego drewna. Skrzydła należy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.	Trzon stanowi płyta Halspan gr. 44mm na którą przyklejony jest obłóg gr. 2mm elementy dekoracyjne - kasetony, listwy wykończeniowe, listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne zostaną wykonane dokładnie wg wzoru istniejących. Skrzydła należy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.	Trzon stanowi płyta Halspan gr. 54mm na którą przyklejony jest obłóg gr. 2mm elementy dekoracyjne - kasetony, listwy wykończeniowe, listwa przymykowa. Elementy dekoracyjne zostaną wykonane dokładnie wg wzoru istniejących. Skrzydła należy wykonac zgodnie z AT-15-6054/2010 i AT-15-6103/2010.	Z drewna klejonego, przyłgowe,elementy dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybą pojedyńczą, szkło bezpieczne .	Z drewna klejonego, przyłgowe,elementy dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybą pojedyńczą, szkło bezpieczne .	Z drewna klejonego, przyłgowe,elementy dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybą pojedyńczą, szkło bezpieczne .	Z drewna klejonego, przyłgowe,elementy dekoracyjne z litego drewna, szklenie szybą pojedyńczą, szkło bezpieczne.	Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej, Szklenie szkłem przeciwogniowym. Na dole skrzydła uszczelka opadająca.
OKUCIA		Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60 . Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60 , Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło. Samozamykacz montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczny zapadkowo - zasuwkowy z wkładka patentową, Po 2 bolce antywyważeniowe na skrzydło.	Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60 , Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące, zgodnie z AT-15-6103/2010 EI 60 , Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka i gałka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące, zgodnie z AT-15-6054/2010 EI 60 . Samozamykacz na skrzydle czynnym montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka mosiężna z podłużnym szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka mosiężna z podłużnym szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka mosiężna z podłużnym szyldem. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka mosiężna z podłużnym szyldem, Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło, zastosowac zawiasy czopowe takie jak istniejące. Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, pozostałe zamki nawierzchniowe do uzgodnienia z Inwestorem.	Klamka ze stali nierdzewnej. Zawiasy - 3 sztuki na skrzydło. Samozamykacz montowany od wewnątrz. Zamek wpuszczny zapadkowo - zasuwkowy z wkładka patentową, Po 2 bolce antywyważeniowe na skrzydło.
WYKOŃCZENIE		Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze białym, a następnie zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100-warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier należy nakładać zgodnie z AT-15 -3080/2004.Spełniona zostaje norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1	Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze białym, a następnie zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100-warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier należy nakładać zgodnie z AT-15 -3080/2004.Spełniona zostaje norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1	Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 (biały).	Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze białym, a następnie zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier należy nakładać zgodnie z AT-15 -3080/2004.Spełniona zostaje norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1	Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze białym, a następnie zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100-warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier należy nakładać zgodnie z AT-15 -3080/2004.Spełniona zostaje norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1	Ościeznica i drzwi malowane lakierem akrylowym w kolorze białym, a następnie zabezpieczone lakierem PYROPLAST HW: PYROPLAST HW 120 (primer)-warstwa podkładowa, PYROPLAST HW 100- warstwa pęczniejąca, PYROPLAST HW 211(top)-warstwa nawierzchniowa matowa. Lakier należy nakładać zgodnie z AT-15 -3080/2004.Spełniona zostaje norma PN-EN 13501-1:2009 w klasie B-s1	Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze białym.	Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze białym.	Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze białym.	Malowane dwukrotnie lakierem akrylowym w kolorze białym.	Malowane proszkowo w kolorze RAL 9010 (biały).
INNE		Kleje użyte do klejenia elementów drewnianych spełniające wymagania D3 wg PN-EN 204:2002 zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30, Uszczelki w drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010, pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka EPDM i dwie uszczelki pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub S 6612/0 firmy Inter Deventer, Na spodzie drzwi zastosowana uszczelka opadająca. Należy wykonać zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30	Kleje użyte do klejenia elementów drewnianych spełniające wymagania D3 wg PN-EN 204:2002 zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30, Uszczelki w drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010, pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka EPDM i dwie uszczelki pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub S 6612/0 firmy Inter Deventer, Na spodzie drzwi zastosowana uszczelka opadająca, Należy wykonać zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30	–	Kleje użyte do klejenia elementów drewnianych spełniające wymagania D3 wg PN-EN 204:2002 zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30. Uszczelki w drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010, pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka EPDM i dwie uszczelki pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub S 6612/0 firmy Inter Deventer, Na spodzie drzwi zastosowana uszczelka opadająca, Należy wykonać zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30	Kleje użyte do klejenia elementów drewnianych spełniające wymagania D3 wg PN-EN 204:2002 zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30. Uszczelki w drzwiach zastosowane wg AT-15-6103/2010, pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka EPDM i dwie uszczelki pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub S 6612/0 firmy Inter Deventer, Na spodzie drzwi zastosowana uszczelka opadająca. Należy wykonać zgodnie z AT-15-6103/2010 EI30	Kleje użyte do klejenia elementów drewnianych spełniające wymagania D3 wg PN-EN 204:2002 zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60. Uszczelki w drzwiach zastosowane wg AT-15-6054/2010, pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka EPDM i dwie uszczelki pęczniejące np.:SP 6850,S 6577/0 , S 6512/0 lub S 6612/0 firmy Inter Deventer, Na spodzie drzwi zastosowana uszczelka opadająca. Należy wykonać zgodnie z AT-15-6054/2010 EI60	Pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka dymoszczelna (montowana w ościeżnicy),w skrzydłach uszczelka opadająca .	Pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka dymoszczelna (montowana w ościeżnicy),w skrzydłach uszczelka opadająca .	Pomiędzy skrzydłami a ościeżnicą zastosowana uszczelka dymoszczelna (montowana w ościeżnicy),w skrzydłach uszczelka opadająca .	–
INNE UWAGI				W MIEJSCE ZABUDOWY Z SIATKI NALEŻY WYKONAĆ ŚCIANĘ PEŁNĄ EI60 I W NIEJ OSADZIĆ DRZWI								
I L O Ś Ć												
PARTER L/P		–/–	–/–	1/–	1/4	–/1	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
1 PIĘTRO L/P		–/1	1/–	–/–	–/–	–/–	1/–	–/1	–/1	–/2	–/1	–/–
2 PIĘTRO L/P		–/–	–/–	–/–	–/–	1/–	–/–	–/–	–/–	–/2	–/–	–/–
3 PIĘTRO L/P		–/–	–/–	–/–	–/–	1/–	–/–	–/–	1/–	–/1	–/–	–/1
4 PIĘTRO L/P		–/–	–/–	–/–	3/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
RAZEM ILOŚĆ L/P		-/1	1/-	1/-	4/4	2/1	1/-	-/1	1/1	-/5	-/1	-/1

UWAGI
1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem zaprojektowanych elementów.

2.Pozostałe szczegóły dotyczące wyposażenia drzwi wg opisu technicznego.

Projekt: **Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach AB, C i D Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie**

Inwestor: **Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa**

Treść Rysunku: **ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH - BUDYNEK AB CZĘŚĆ2**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr. inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	
Sprawdzający:	mgr. inż.arch. C.Chmielewski	MA/002/04	

BIURO PROJEKTOWE
MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A pow.98 tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

FAZA	SKALA	DATA	Branża	Sekcja budynku	Nr rysunku
P.W.	1:50	06.2012			AZD-02