

LEGENDA

W załączonych rzutach użyto oznakowań:
PN-92/N-02868/01 "Ochrona przeciwpożarowa.
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowej.

- CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ - SSP
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- ZH 52 — ZAWÓR HYDRANTOWY 52, PION NAWODNIONY

DODATKOWE INFORMACJE

- EI60 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EI 60
- EI60S — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EI 60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- EI30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE - EI 30
- UD — DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- DRZWI BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 120
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - REI 60
- ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - EI 60
- E 120 — ELASTYCZNA KURTYNA PRZECIWPOŻAROWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ E120 - EW60 E120

OBIEKT

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

TEMAT

EKSPERTYZA TECHNICZNA
w trybie § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNEK C RZUT PIĘTRA 4	SKALA 1:150	NR RYS. 8	DATA 02.2011

AUTORZY

mgr Władysław Kasprzak — rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych	Nr upr. 19/83	PODPIS
Inż. Marcin Nocuń — rzeczoznawca budowlany	Nr upr. CRRB131/87/R	PODPIS

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Straży Pożarnej w