



LEGENDA:

- rury freonowe (zasilanie+powrót)
- skropliny
- P-1 pion klimatyzacji
- 9.52:19.05 średnice rurociągu ciecz/gaz
- przewody wentylacji nawiewnej
- przewody wentylacji wywiewnej

UWAGI:

- Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami branż architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej.
- Rysunki należy rozpatrywać z oryginalnym projektem wykonawczym.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach architektonicznych).
- Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały i jednostki zewnętrzne klimatyzacji.
- Wszystkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN: BLOK OPERACYJNY I ODDZIAŁY SZPITALNE), ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM ORAZ BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM DO 110 kV, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAŻU DLA KARETEK I MIN. 50 MIEJSC POSTOJOWYCH, NA DZIAŁKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41, 101/42, 101/45, 101/70, 101/73, 101/75, obręb 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH.

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH
ul. Wojska Polskiego 51, 25 - 375 Kielce

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Łukasz Stachoń
upr. nr SLK/4318/PWOS/12

PODPIS:

5

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Dawid Krybus
upr. nr SLK/6310/PWBS/16

PODPIS:

OK

TYTUŁ:

RZUT PARTERU - INST. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

DATA:

maj 2022

SKALA:

1:100

FORMAT:

A2

NR RYSUNKU:

IWE-01