

PYTANIE 1

Odpowiedź na pytanie zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu:
Modernizacja i przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wyszyńskiego we Włocławku,
Nr ref.: 281.69.2020.

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Z jakiego materiału jest wykonana magistrala wodociągowa?

Odpowiedź

Magistrala w ul. Wyszyńskiego wykonana jest z żeliwa, za wyjątkiem odcinka pod mostem nad Zgłowiączką (od komory do komory), który wykonany jest ze stali.

Włocławek 05.10.2020 r.