



GMINA
WIJEWO

NIP 697-21-55-561
Regon 411050706
nr konta 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001



ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
tel. 65 5494085
fax 65 5494755
wijewo@wijewo.pl
www.wijewo.pl

Wijewo, dnia 25 lipiec 2023 r.

RR.271.1.5.2023

.....
Znak sprawy

dotyczy: Wyjaśnień do treści SWZ w związku z ogłoszonym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zamówienia pn.: „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022.1710 t.j.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytania do treści SWZ dla zamówienia pn.: „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo”, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zmniejszy wymagania w zakresie minimalnej sprawności kotłów. Żaden ze znanych nam kotłów dostępnych na rynku europejskim poza kotłami okofen nie spełnia tego wymogu. Większość wysokiej jakości kotłów posiada sprawność na poziomie 93 % i więcej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający utrzymuje minimalną sprawność kotła 95,1%. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielono już w ramach wyjaśnień treści SWZ – I.

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

