

Kraków, dnia 17.05.2023r.

Zamawiający:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Lubelska 23
30-003 Kraków

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Modernizacja sal dydaktycznych na pracowni STEAM w Ośrodku MCDN w Nowym Sączu i w Ośrodku MCDN w Tarnowie*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Nowy Sącz

Pytanie 1:

Jakie ilości prac należy przyjąć w ofercie oraz w szczegółowej kalkulacji kosztów:

- a) ilości wynikające z projektu i własnych przedmiarów czy
- b) przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego.

Pytanie jest zasadne ponieważ np. w poz. 1.10 przedmiaru roboty budowlane w obliczeniach jest do wywozu 8,63 m3 gruzu i rzeczy z rozbiórki a w kolumnie z sumą podano ilości tylko 1 m3

Odpowiedź:

W ofercie oraz w szczegółowej kalkulacji kosztów należy przyjąć ilości robót wynikające z projektu oraz własnych przedmiarów (obliczeń). Zamawiający wyjaśnia, że zamieszczone w postępowaniu przetargowym przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym. Oferent/Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia tych danych pod względem ilości jak również zakresu i dokonania swoich obliczeń w oparciu o dostarczoną wraz z SWZ dokumentację projektową. Ilości materiałów potrzebnych do wyceny oraz wykonania robót, dostępne są w projekcie. Dla robót budowlanych opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z Art. 31 ust. 1 ustawy pzp (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jest Projekt oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – a nie przedmiary.

Zamawiający wyjaśnia, że w poz. 1.10 przedmiaru robót budowlanych, wskazano na wynajem kontenera na odpady budowlane zmieszane o pojemności 10m3. Z przedmiarów wynika, że tego typu odpadów będzie około 8,36m3 dlatego w kolumnie wskazano ilość 1. Omyłkowo wskazano jednostkę miary [m3] zamiast [kontener].

Pytanie 2:

Czy w zakresie oferty należy ująć również wyposażenie zgodnie z udostępnionym projektem Nr opracowania 22-08/PW-M Branża „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA”

Odpowiedź:

W zakresie oferty nie należy ujmować wyposażenia. Będzie ono przedmiotem odrębnego postępowania na dostawę.

Pytanie 3:

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie twierdząca to w jakiej ilości należy ująć wyposażenie. Pytanie jest zasadne ponieważ w opracowaniu wskazano cztery razy na ten sam zestaw wyposażenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie 4:

Czy w zakresie oferty należy ująć szafkę zabudowaną ze zlewem (rys. 9A)

Odpowiedź:

W zakresie oferty należy ująć szafkę zabudowaną ze zlewem zgodnie z rys. 9A W przedmiarze dodano stosowną pozycję nr 3.13

UWAGA: w Ośrodku w Tarnowie również należy ująć szafkę zabudowaną ze zlewem zgodnie z rys. 13A W przedmiarze dodano stosowną pozycję nr 6.11

Pytanie 5:

Z jakiego materiału ma być wykonana stolarka drzwiowa: pytanie jest zasadne ponieważ na rzucie wskazano, że ma to być „ślusarka aluminiowa” tym czasem na rys. 8A „zestawienie stolarki”, że mają to być drzwi drewniane.

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa ma być wykonana zgodnie z rys. 8A

Pytanie 6:

Z jakiej płyty meblowej mają zostać wykonane wewnętrzne zabudowy i parapety. W przedmiarach wskazano płytę meblową gr 2,8mm. Taka płyta nie istnieje.

Prosimy o podanie rodzaju, grubości, sposobu oklejania brzegów płyty, sposób łączenia etc.

Odpowiedź:

Wewnętrzne zabudowy/korpusy należy wykonać z płyty laminowanej grubość 18mm. Parapety należy wykonać z płyty postformingowej gr 38mm. Kolor/dekor płyty na korpusy oraz blaty: jednobarwny od pastelowych po intensywne odcienie. Kolory zostaną dobrane przez Zamawiającego i Projektanta (po wskazaniu przez Wykonawcę producenta) z pośród jego palety.

Pytanie 7:

Czy w zakresie oferty należy ująć „Zieloną ścianę – mech wielogatunkowy”

Odpowiedź:

W zakresie oferty należy ująć „Zieloną ścianę – mech wielogatunkowy”. Patrz przedmiar pozycja 3.7

Pytanie 8:

Czy w zakresie oferty należy ująć „półkę mocowaną do ściany drzewo”

Odpowiedź:

W zakresie oferty należy ująć „półkę mocowaną do ściany drzewo”. W przedmiarze dodano stosowną pozycję nr 3.12

Tarnów:

Pytanie 9:

Jakie ilości prac należy przyjąć w ofercie oraz w szczegółowej kalkulacji kosztów:

- a) ilości wynikające z projektu i własnych przedmiarów czy
- b) przedmiarów dostarczonych przez Zamawiającego.

Pytanie jest zasadne ponieważ np. w poz. 1.10 przedmiaru roboty budowlane w obliczeniach jest do wywozu 8,63 m³ gruzu i rzeczy z rozbiórki a w kolumnie z sumą podano ilości tylko 1 m³.

Pragniemy zauważyć, że ilości przedmiarów dla tej pozycji (w Tarnowie) są takie same jak ilości dla analogicznej pozycji w Nowym Sączu.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie 10:

Czy w zakresie oferty należy ująć również wyposażenie zgodnie z udostępnionym projektem Nr opracowania 22-09/PW-M Branża „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA”

Odpowiedź:

W zakresie oferty nie należy ujmować wyposażenia. Będzie ono przedmiotem odrębnego postępowania na dostawę.

Pytanie 11:

Czy w zakresie oferty należy ująć półkę? „drzewo” Jest ona zaznaczona na rysunku.

Odpowiedź:

W zakresie oferty należy ująć „półkę mocowaną do ściany drzewo” W przedmiarze dodano stosowną pozycję nr 6.10

Nowy Sącz oraz Tarnów (razem):

Pytanie 12:

Czy rury miedziane dla urządzeń klimatyzacyjnych należy wkuwać w ścianie i zamurowywać czy może układać po wierzchu ścian w korytkach. Pytanie jest zasadne, ponieważ w przedmiarach przyjęto pewną ilość korytka ale tylko dla części tras instalacyjnych. Ilość trasy przewodów jest większa niż ilość korytek. Jeśli należy wkuwać, to czy po wkuciu i zamurowaniu należy uzupełnić tynk/gładź i przemałować w pomieszczeniach (przez które trasy będą biegły) wyłącznie miejsca uszkodzone (w związku z prowadzeniem tras) czy całe ściany a może pomieszczenia.

Odpowiedź:

Rury dla urządzeń klimatyzacyjnych (miedziane, skropliny, przewody zasilające i sterownicze) należy układać zgodnie z projektem; tj. częściowo w ścianach (wkuwać w ściany i zamurowywać) częściowo po wierzchu ścian w systemowych korytkach PCV.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

Zmianie ulega:

Przedmiar_NS_RB oraz

Przedmiar_TR_RB stanowiące część załącznika nr 2 do SWZ, które zastępuje się je odpowiednio:

Przedmiar_NS_RB_korekta_(17.05.2023) oraz

Przedmiar_TR_RB_korekta_(17.05.2023)

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa 23.05.2023 r. o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 23.05.2023 r. godz. 12:15

Modyfikacja SWZ wprowadza zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający