



ZPZ-2375 - 4953/23

ZPZ-63/09/23

Olsztyn, 04.10.2023 r.

DO UCZESTNIKÓW

POSTĘPOWANIA

Dotyczy: *postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków A i C na terenie SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie*

W odpowiedzi na pytanie zadane do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania:

Pytanie nr 1: Czy można zastosować moduły fotowoltaiczne o innej charakterystyce:

	STC
Moc maksymalna (Pmax)	475 Wp
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	35,21 V
Natężenie prądu mocy maksymalnej (Imp)	13,49 A
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	42,54 V
Prąd obwodu zwartego (Isc)	14,23 A

Podane dane techniczne modułów fotowoltaicznych w projekcie technicznym są niemożliwe do spełnienia.

Odpowiedź: Można zastosować moduły o wskazanej charakterystyce, z zastrzeżeniem, że należy uzyskać wskazaną moc instalacji fotowoltaicznej, tj. **dla budynku A 19,95 kWp; dla budynku C 19,95 kWp**. Podany w dokumentacji technicznej typ modułów fotowoltaicznych i inwertera (falownika) należy przyjąć jako propozycja.

Powyższa odpowiedź stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 09.10.2023 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert – 09.10.2023 r. godz. 10:30.

Dyrektor
SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Krystyna Futyma
/podpis na oryginale/

Sporządził: Agnieszka Olifirko