SEGMENT C

SEGMENT D

SEGMENT B

SEGMENT A

GRUNT

KANAŁ CZERPNY 800*400

KANAŁ CZERPNY 800*400

KOMORA KURZOWA

NIWI GOLD 03
CENTRALA WENTYLACYJNA
KAWIARNIA + PRZYLEGLE
Vn=830 m3/h , Vu =830m3/h
On=1= 2,1kW/230V
Net= 0,40+0,40 kW/230V
wymiary L*H*S=1214*772*788
waga 174kg

Wentylacja mechanicznawywiewna
układ wentylacji wywiewnej-obiegWp
układ wentylacji wywiewnej-obiegWw
układ wentylacji wywiewnej-obiegW1
układ wentylacji wywiewnej-obiegW2
układ wentylacji wywiewnej-obiegW3

Wentylacja mechaniczna nawiewna
układ wentylacji nawiewnej-obiegN1
układ wentylacji nawiewnej-obiegN2
układ wentylacji nawiewnej-obiegN3
układ wentylacji nawiewnej-obiegN4

W POMIESZCZENIACH Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZAŚLEPIĆ.
KRATKI WENTYLACYJNE ZABUDOWAĆ ~0,5 M NAD POSADZKĄ.
ZE WZGLĘDU NA TRUDNY DOSTĘP I BRAK DANYCH ISTNIEJĄCE KANAŁY GRAWITACYJNE, JAK I WYLOTY PONAD DACH DOBRANO ORIENTACYJNIE.
DOKŁADNE WYMIARY USTALIĆ NA MONTAŻU.
PRZEWODY WENTYLACYJNE POZIOME PROWADZIĆ MAKSYMALNIE POD STROPEM/PRZY POSADZCE.
DOKŁADNĄ WYSOKOŚĆ PROWADZENIA PRZEWODÓW USTALIĆ NA MONTAŻU.

TEMAT: "PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU ŻYTKOWANIA BUDYNKU "NAWIASU" PRZY UL. ŚW. JADWIGI 3/4 WE WROCŁAWIU NA CELE DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIAŁU FILOLOGII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU"
OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY "BIBLIOTEKA NAWIASU" UL. ŚW. JADWIGI 3/4, 50-266 WROCŁAW
INWESTOR: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW
PROJEKTANT: MGR IN. Ż. BEATA SROMEK UPR. BUD. WKŁ
SPRAWDZAJĄCY: MGR IN. Ż. ANDRZEJ BŁASZCZYK UPR. BUD. DANIS KI PRZEPOCISKI
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.
TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TRAS INSTALACJI WENTYLACJI RZUT PIWNIC
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DATA: 15.03.2018
SKALA: 1:100
NR RYSUNKU: W-1