

p. Z. Kryzian  
18.07.2021  
Kok

1846

ZBIŁK - Dział Inwestycji  
2021-07-16  
WPŁYNĘŁO



## Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch


ul. Janusza 8  
71-116 Szczecin  
tel. 515 725 751  
daniel.okruch@gmail.com



Szczecin, dnia 16.07.2021r.

### Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 w Szczecinie Rejon Śródmieście Niebuszewo

Dotyczy: ul. Nad Odrą 30/15



lp	1	2	3	4	m.
Str					
II	Wk		Wl	Gk	9
I	Wk				5
N	Wk	G			3
Pi	Wk				15

Z uwagi na brak wolnych przewodów kominowych zalecane ogrzewanie lokalu elektrycznie.

Dla wentylowania łazienki zastosować rekuperator np. HRV-100.

Wentylacja kuchni bez zmian.

W przypadku zastosowania w lokalu ogrzewania gazowego należy kocioł zamontować w łazience i wyprowadzić po elewacji ponad dach przewód spalinowy dla kotła oraz przewód wentylacyjny dla łazienki.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Daniel Okruch  
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.