



**Urząd Gminy  
Jabłonka**  
**ul. 3-go Maja 1  
34-480 Jabłonka**

**tel. +48 18 26 111 00**  
tel. +48 18 26 111 20  
tel. +48 18 26 523 35  
fax.+48 18 26 111 48  
sekretariat@jablonka.pl  
**www.jablonka.pl**

RINT.271.1.78.2023

Jabłonka, dnia 19 grudnia 2023 roku

### Wyjaśnienie nr 3 do treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskością w latach 1918-1920**”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

1. Proszę o odpowiedź : Z jakiego materiału należy wykonać ściany zewnętrzne, czy z bloczków z betonu komórkowego (gazobeton) gr. 36cm o którym mowa w opisie do projektu, czy z pustaka typu POROTHERM gr. 38cm, który z kolei jest widoczny na przekrojach A-A i B-B?  
**Odpowiedź: Proszę zastosować pustak z betonu komórkowego gr 36cm**
2. Proszę o określenie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Brak informacji w projekcie. Czy ma to być izolacja typu lekkiego np. preparatem DYSPERBIT, czy izolacja typu średniego np. preparatem dwuskładnikowym typu BOTAMENT BM92?  
**Odpowiedź: Fundamenty nowo projektowanego budynku należy zaizolować preparatem asfaltowo-kauczukowym z uprzednim gruntowaniem. Fundamenty szybu windowego i klatki schodowej położone poniżej poziomu 0,00 izolacją typu ciężkiego preparatami dwuskładnikowymi - dwie warstwy. Dodatkowo ściany przyziemia istniejącego budynku na połączeniu budynków również należy zaizolować izolacją typu ciężkiego dwuskładnikową.**
3. Proszę o sprecyzowanie koloru blachy z posypką. Na elewacjach jest to kolor czarny, a w przedmiarach grafitowy.  
**Odpowiedź: Kolor blachy czarny lub grafitowy, który jest także odcieniem czerni. Niektórzy producenci określają kolor czarny jako grafitowy. Obydwa odcienie są dopuszczalne.**
4. Proszę o zamieszczenie rzutu dachu i elewacji z naniesionym orywnowaniem. Na chwilę obecną nie ma możliwości wyceny rynien, lejów spustowych itd.  
**Odpowiedź: Rzuty w załączeniu – folder pod nazwą Załącznik\_nr\_1\_do\_Wyjaśnienia\_nr\_3\_rzuty.zip**
5. Proszę o potwierdzenie, że rynny należy wykonać w dwóch wymiarach: 150mm dla połączeń większych i 125mm dla mniejszych, jak w przedmiarze.  
**Odpowiedź: Załączono rysunki elewacji z wrysowanymi rynnami i rurami spustowymi. Rynny dachowe w wymiarach 150mm i rury spustowe o średnicy 125mm zgodnie z przedmiarem robót**

*Z up. Wójta Gminy Jabłonka  
/-/ inż. Bolesław Wójcik  
Zastępca Wójta*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)