

Znak sprawy: **GP.6630.177.2021**

JAWOR , 2021-12-17

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2021-12-17**

Wnioskodawca: P.P.H.U. Eko Karat s.c.

58-500 Jelenia Góra
ul. Warszawska 12/4

Inwestor: P.P.H.U. Eko Karat s.c.

58-500 Jelenia Góra
ul. Warszawska 12/4

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Geodeta Powiatowy

| Nr gminy | Nr obręb | Działka | Nazwa gminy | Nazwa obręb |
|----------|----------|---------|-------------|-------------|
| 024 | 2 | 523/2 | BOLKÓW-m. | BOLKÓW-2 |
| 024 | 2 | 640/12 | BOLKÓW-m. | BOLKÓW-2 |
| 024 | 2 | 640/13 | BOLKÓW-m. | BOLKÓW-2 |
| 024 | 2 | 642/3 | BOLKÓW-m. | BOLKÓW-2 |
| 024 | 2 | 643 | BOLKÓW-m. | BOLKÓW-2 |

Opis przedmiotu narady:

1 SIE WODOCIĄGOWA

2 SIE KANALIZACYJNA

| Lp | Nazwa Instytucji | Imię i nazwisko uzgadniającego Data | Stanowisko uczestnika |
|----|--|--|---|
| 1 | GEODETA POWIATOWY PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ | Jerzy Krakowski - Geodeta Powiatowy 2021-12-10 07:42:52 | brak uwag |
| 2 | WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA | Małgorzata Jakimowicz, Starostwo Powiatowe 2021-12-13 08:49:41 | naależny wytyczyć grunty rolne kl III - uzyskać decyzję Starosty Jaworskiego o czasowy wyłączeniu z użytkowania rolnego |
| 4 | URZĄD MIEJSKI w BOLKOWIE | | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 10 | OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU | | |
| 11 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu | Krzysztof Olszewski - Polska Spółka Gazownicza Odd 2021-12-10 10:43:31 | zał. cznik |
| 12 | Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu Gazownia w Legnicy | Henryk Masłowski - Polska Spółka Gazownicza Oddzia 2021-12-10 12:45:39 | Dla sieci gazowej wyst. p. ujęć na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, które wielkość ci zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). w tym zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągów podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2 m pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi ciałkami gazociągów i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego. |
| 14 | TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Jeleniej Górze | Piotr Andruchów - TAURON Dystrybucja S.A Oddział w 2021-12-15 07:40:16 | GP.6630.177.2021 – Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Bolków obr. 2 dz. 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643 Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze uzgadniam z następującymi uwagami: 1.W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nn i SN, należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 2.Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Jelenia Góra (kontakt Pan Fałat Krzysztof tel. 75 889 1521), a następnie zgłosić w celu odbioru robót zanikowych. 3.W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości. 4.Na istniejące kable nN i SN będące w kolizji poprzecznej zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum: •110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, •160 mm koloru czerwonego dla kabli SN wychodzących 0,5 m poza projektowany obiekt liniowy. 5.Dokładne położenie istniejących linii kablowych Nn i SN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | <p>6.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprztem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 3,5 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.</p> <p>7.Z uwagi na możliwość natrafienia na terenie objętym zakresem robót na linie kablowe nN, SN i WN, których trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.</p> <p>8.Zwracam uwagę na istniejące, w obrębie inwestycji, napowietrzne linie SN których obecnie należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.</p> <p>9.Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10 metrów od przewodów linii SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze służbami energetycznymi Regionu Jelenia Góra eksploatującymi się (kontakt jw.).</p> <p>10.Odległość powyższa dotyczy również uycia d wignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do przewodu.</p> <p>11.Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>12.Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> •linii SN -2 m <p>13.W przypadku zmiany rzędnych terenu, w miejscach skrzyżowań projektowanej inwestycji z istniejącymi liniami napowietrznymi SN, należy zachować odległości pionowe przewodów od powierzchni gruntu zgodnie z normami i przepisami</p> <p>14.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprztem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych SN.</p> <p>15.W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załagować do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia.</p> <p>16.O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Góra ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.</p> <p>Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót.</p> |
| 15 | ORANGE Polska S.A. Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 16 | NETIA S.A. | Marek Rzesza - NETIA S.A Sp. z o.o we Wrocławiu - o 2021-12-14 10:09:26 | brak uwag |
| 18 | Wydział Komunikacji i Drogownictwa Referat Zarząd Dróg Powiatowych | Ilona Uciurkiewicz, Zarząd Dróg Powiatowych w Jawo 2021-12-10 08:19:02 | brak uwag |
| 22 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy | Damian Gadek - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 2021-12-16 08:08:38 | brak uwag |
| 23 | STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I RODOWISKA | Sylvia Kasprzyk, Starostwo Powiatowe 2021-12-14 08:26:52 | Grunty rolne klasy III wymagają uzyskania decyzji Starosty Jaworskiego zezwalającej na czasowe wyłączenie z produkcji rolniczej. |
| 24 | Biuro Geodety Powiatowego IZABELA ŁUCZAK | Izabela Łuczak, Starostwo Powiatowe 2021-12-14 12:38:41 | Chroni przed zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku zniszczenia, na własny koszt należy wznowić ich położenie (art.15, 16 i art.48) ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Osnowa: 5.144.30.1.51121; 5.144.30.1.51120 Sekcja map:5.144.30.09.2.4 |
| 25 | EXATEL S.A. | Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A. 2021-12-15 07:40:13 | brak uwag |

PRZEWODNICZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

- 1 OPERATOR GAZOCI GÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ we WROCŁAWIU
- 2 ORANGE POLSKA S.A Polska Domena Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
- 3 URZĄD MIEJSKI w BÓLKOWIE