



Uwaga: elementy betonowe posadzić na zagęszczonej warstwie piasku o grubości 15cm.  
**Dla** lokalizacji w pasach drogowych montować zasuwy z żeliwa sferoidalnego,  
w lokalizacji poza pasami drogowymi dopuszcza się zasuwy z żeliwa szarego.

#### OZNACZENIA

1. Rura PE De110 SDR11 PN16
2. Kołnierz specjalny zabezpieczający przed przesunięciem, żeliwo sferoidalne
3. Zasuwa kołnierzowa DN100, żeliwo sferoidalne
4. Fundament betonowy 40x20x15cm, beton B20
5. Obudowa teleskopowa
6. Pierścień betonowy, beton B20
7. Skrzynka uliczna, żeliwo szare
8. Uszczelka płaska DN100, guma

Projektant branża sanitarna:		mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:		mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
<div><div><div><div><div></div><div>WODA - KANALIZACJA</div></div><div><div><div><div><div></div><div>EKO-KARAT</div><div></div></div><div>KANALIZACJA</div></div></div><div><div><div><div></div><div>OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW</div></div></div></div><div><div><div>BIURO PROJEKTOWE</div><div>ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra</div><div>e-mail: ekorodryk@op.pl    tel. 75 64 74 032</div></div></div></div></div></div></div>			Inwestor:		Data:	
			Gmina Bolków ul. Rynek 1 59-420 Bolków		16.11.2021	
			Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
			gm. Bolków, m. Bolków, ul. Tęczowa jedn. ewid. 020502_4 Bolków, obr. 0002 Obręb 2 dz. nr 523/2, 640/12, 640/13, 642/3, 643		PT	
Branża:		Temat:			Podziałka:	
Sanitarna		"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bolków, ul. Tęczowa"			1:10	
Obiekt:		Tytuł rysunku:			Nr rysunku:	
Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej		Zasuwa kołnierzowa DN100			5.2	