



- instalacja c.o. z rur PE-Xa
- 22KV/500x800 grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostaticznym typ/wysokość/długość
- C\_STD\_1800 750 mm grzejniki łazienkowe f. V&H COSMO STANDARD grzejniki dekoracyjne typ/wysokość/długość

- 1- projektowany kotłociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW, podłączenie spaliny-powietrze 60/100.
- 2- projektowany gazomierz G4

Parametry pracy instalacji c.o. 75/59,7°C.  
Instalacje c.o. należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym o pojemności min. 4,7dm<sup>3</sup>, np. NG 8 z rurą wzbiorczą R 3/4.

Instalacje c.w.u. należy zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym o pojemności min. 12,2dm<sup>3</sup>, np. DD 18 z rurą wzbiorczą R 3/4.

- W1- istn. pion wody zimnej.
- K1- istn. pion kanalizacji sanitarnej.
- G1- istn. pion gazu.

istn. wejście do lokalu mieszkalnego z ogólnodostępnej klatki schodowej

○	arch. Justyna Bernat - Łagoda tel. +48 603 777 337 ul. H. Pobożnego 10 lok. 13 70 - 508 Szczecin NIP 955-172-96-64 REGON 812087857
---	--

PROJEKTANT inż. ARTUR MARCINIAK specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych upr. proj. nr ZAP/0226/PWOS/10
---

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. DAWID WACHOWIEC specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych upr. proj. nr ZAP/0107/PWOS/09
---

TYTUŁ PROJEKTU PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA ŁAZIENKĘ W LOKALU MIESZKALNYM NR 11 W BUDYNKU WIELORODZINNYM POŁOŻONYM PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 7 W ŚWINOUJŚCIU
---

ADRES INWESTYCJI ul. Armii Krajowej 7/11, 72-600 Świnoujście dz. nr 647, obręb 0006
--

INWESTOR ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wyspiańskiego 35 C, 72-600 Świnoujście
---

BRANŻA SANITARNA
---------------------

TYTUŁ RYSUNKU	FAZA
RZUT III PIĘTRA - WEW. INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA	Projekt budowlany zamienny
SKALA	NR RYS.
1:50	5
DATA	
maj 2020r.	