



# GMINA SULECÍN

ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín  
tel. 95 755 36-01, fax 95 755 21-22  
umig@sulecin.pl, www.sulecin.pl  
NIP: 596-00-10-632, Regon: 210966697

konto: Bank PEKAO SA, I Oddział Sulęcín  
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195



Nasz znak: IZiG.271.3.2021

Data: 24 marca 2021 r.

Wyjaśnienie nr 2  
do Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania:  
**"Uzbrojenie terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego Os. Słoneczne II  
w Sulęcínie" - Etap Ia: kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa**

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniamy:

### **Pytanie**

Po udzieleniu wyjaśnień (w tym zał. schematów) przez Zamawiającego, pojawiły się wątpliwości w stosunków do materiałów uniemożliwiający ich prawidłową wycenę. Prosimy o podanie jednoznacznych wytycznych dotyczących hydrantów, zasuw, połączeń kołnierzowych na styku żeliwo/PE, odejść do hydrantów. W obecnych dokumentach istnieją sprzeczne zapisy: hydranty podziemne i nadziemne, z żeliwa lub nierdzewne (schemat S9), zasuw krótkie lub długie, łączniki żeliwne kołnierzowe lub tuleje PE z kołnierzem, na podłączeniu hydrantu trójniki lub odejścia siodłowe.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową:

- hydranty minimum żeliwne,
- zasuw kołnierzowe krótkie (symbol zasuw na schemacie),
- kołnierze żeliwne do rur PE,
- odejścia do hydrantów – siodła elektrooporowe.