RURA ŁUKOWA PRZED STUDZIENKĄ NR D5.10

PRZEKRÓJ
A–A



PRZEKRÓJ
B–B



- wytrzymałość na zgniatanie: >=270kN/m
- minimalna szczelina zderzniowa: 5mm
- maksymalna szczelina zderzniowa: 30mm
- długości budowlane: 1m i 3m. Inne długości na zamówienie w zakresie 1-3m
- klasa betonu: >=C40/50,
- klasa ekspozycji betonu: od XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- nasiąkliwość betonu: =<5%(*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(*),
- stopień mrozoodporności w wodzie F150(*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 68
- szczelność połączenia uszczelki : min. 0,5bar,
- wymiary podano w [cm],

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁ
U PRODUCENTA.
(*) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

Inwestor:
Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
w imieniu którego działa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Jednostka projektowa:
ARKAS-PROJEKT
ARKAS-PROJEKT
ul. Płaskiego 70A, 10-480 Olsztyn, tel: (+089) 652 46 00, fax: (+089) 652 46 10

Numer sprawy:
615-UMO/OLS/2015

Nazwa dokumentacji:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin:
Zielonka, Kobyłka, Wołomin"
odcinek od km 25+135 do km 26+012

Tytuł rysunku:
Rura łukowa na kanale kd1800

Profesja:
Sanitarna

Projektant branży sanitarnej:
mgr inż. Bartosz Szewczyk
nr uprawnień WAM/0023/POOS/08
Podpis:

Sprawdzający branży sanitarnej:
mgr inż. Grzegorz Kowalewski
nr uprawnień WAM/0023/POOS/08
Podpis:

Nr arch.: 11-ARK4/OLS/2015 | Stadium: PW | Data: 05.2023 | Skala: 1:50 | Nr rys.: 5.4