



Starostwo Powiatowe w Giżycku

11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14, tel. (087) 428-59-58, faks 428-55-06

e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, 19 lipca 2023 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.111.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Giżycku

| | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------|------------------------------|------------|----|------------|
| Przedmiot narady koordynacyjnej | | | | | | | |
| załącznika (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) | | | | | | | |
| wodociągowe | | | | | | | |
| Lokalizacja obiektu | Giżycko ul. Olsztyńska 13A | | | | | | |
| Lista działek ewidencyjnych | <table><tr><td>Jednostka ew.</td><td>Obręb ew.</td><td>Numery działek ewidencyjnych</td></tr><tr><td>m. Giżycko</td><td>02</td><td>1315, 1317</td></tr></table> | Jednostka ew. | Obręb ew. | Numery działek ewidencyjnych | m. Giżycko | 02 | 1315, 1317 |
| Jednostka ew. | Obręb ew. | Numery działek ewidencyjnych | | | | | |
| m. Giżycko | 02 | 1315, 1317 | | | | | |
| Wnioskodawca | Mirosław Tchórzewski reprezentujący(a) podmiot Projekty Techniczne Mirosław Tchórzewski, NIP: 8451058193 Królowej Jadwigi 24A, 11-500 Giżycko | | | | | | |
| Inwestor | Administrator sp. zo.o. | | | | | | |
| Projektant | Mirosław Tchórzewski numer uprawnień: SUW 81/88 | | | | | | |
| Data wpływu wniosku | 7 lipca 2023 r. | | | | | | |
| Data rozpoczęcia narady | 12 lipca 2023 r. | | | | | | |
| Data zakończenia narady | 19 lipca 2023 r. | | | | | | |
| Przewodniczący narady koordynacyjnej | Sławomir Bajerowski Geodeta Powiatowy | | | | | | |

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

08-08-2023

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

08-08-2023

mgr inż. Mirosław Tchórzewski

Lista uczestników narady koordynacyjnej

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Oznaczenie podmiotu: Orange Polska Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska | Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną |
| 2 | Oznaczenie podmiotu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska | Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną |
| 3 | Oznaczenie podmiotu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uzgodniono pod warunkami: 1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk. 2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. 4. W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk. 5. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP. 6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia. | Imię i nazwisko przedstawiciela Jarosław Stępiński Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej |
| 4 | Oznaczenie podmiotu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Imię i nazwisko przedstawiciela Ryszard Zygoń |

| | | |
|--|---|---|
| Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany | | Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej |
| 5 | Oznaczenie podmiotu: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | Imię i nazwisko przedstawiciela Izabela Pietrzkiewicz |
| Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie PEC w Giżycku nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem. 2. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej sieci ciepłowniczej zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. W miejscu zbliżenia z siecią ciepłowniczą prace wykonać ręcznie. 4. W przypadku natrafienia na nieinwentaryzowaną sieć należy wstrzymać pracę oraz powiadomić PEC w Giżycku. 5. Wykonane prace przed zasypaniem zgłosić do obioru przedstawicielom PEC w Giżycku. 6. Uszkodzenia sieci ciepłowniczej Inwestor i Wykonawca zobowiązani się usunąć własnym kosztem i staraniem. | | Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej |
| 6 | Oznaczenie podmiotu: Urząd Miejski w Giżycku | Imię i nazwisko przedstawiciela Paulina Rakus |
| Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Należy uzyskać uzgodnienie przebiegu przyłącza wodociągowego w drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 2-1315 w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku. 2. W zakresie zieleni miejskiej należy odtworzyć istniejący trawnik przed budynkiem Olsztyńska 13A poprzez: - wyrównanie i uprzątnięcie terenu po zakończonych pracach, - rozłożenie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej, - wysianie uniwersalnej mieszanki nasion trawnikowych. | | Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej |

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Mirosław Tchórzewski**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Sławomir Bajerowski
Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 lipca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGik, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.