

Sejny, dnia 14 lipca 2023 r.

RPG.271.3.2.2023

## ZESTAW NR 2 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

**Dotyczy: „Budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny”.**

### **PYTANIE NR 1**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji systemu odpopielania polegającego na automatycznym odpopielaniu każdego urządzenia do indywidualnych pojemników na popiół (osobno każdy kocioł i każdy elektrofiltr). Pojemniki będą mobilne i możliwy będzie ich odbiór z miejsca składowania za pośrednictwem transportu samochodowego, dodatkowo będzie zapewniona odpowiednia ilość pojemników zapasowych umożliwiające składowanie popiołu do czasu odbioru przez odbiorców zewnętrznych.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający dopuszcza indywidualny system odbioru i magazynowania (pojemniki / kontenery) popiołu dla poszczególnych urządzeń.