



Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany uniwersalny z węzłem półsztywnym 25 mm - widok z przodu i rzut z góry - skala 1:10.

UWAGA:
- PRZY HYDRANTACH POWINNY BYĆ ZAMONTOWANE LAMPY AWARYJNE LED 5 LUX WŁĄCZONE DO SIECI, W PRZYPADKU ODŁĄCZENIA PRĄDU Z WŁASNYM ZASILANIEM

JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA **SANITEON** ul. M. Skłodowskiej-Curie 34/24 85-094 Bydgoszcz tel.: 600 855 002 e-mail: biuro@saniteon.pl
SANITEON Kamil Ścieszyński

OBIEKT Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych (dawnej stołówki i kuchni) na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1 - INSTALACJA HYDRANTOWA ul. Plac Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz, działka numer 88/1 obręb 0108

TYTUŁ RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. KAMIL ŚCIESZYŃSKI NR UPR. BUD. KUP/0069/PWOS/09	INSTALACJE SANITARNE	
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. MARCIN ŁUCZAK NR UPR. BUD. KUP/0150/PWOS/08	INSTALACJE SANITARNE	

INWESTOR	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
		1:100	23.09.2020	02