



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji poniżej równowartości 5.382.000 euro na budowa sygnalizacji świetlnej na drodze gminnej w Sokołowie

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1

W projektach dotyczących obu przejść dla pieszych znajduje się zapis o montażu aktywnych znaków A-29: "Z obu kierunków na drodze krajowej ustawienie znaków A-29 z tabliczką T-1 (300m) oraz z lampami wcześniej ostrzegającymi Ø 300 i parametrach jak dla tablicy U-26a wraz z solarem jednobaterijnym i akumulatorem żelowym." W przedmiarach brak jest natomiast takich pozycji. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma montować powyższe znaki aktywne. Jeżeli tak to czy należy przyjąć 4 szt czy 2szt (wspólne dla obu przejść)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozdziale XII ust. 4 informuje, że cena (wynagrodzenie Wykonawcy) jest ceną ryczałtową, a więc Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie koszty: organizacji placu budowy, wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, a jeżeli prace nie zostały wymienione w przedmiarze robót a wynikają z dokumentacji technicznej należy je uwzględnić w cenie. W wycenie robót rozbiórkowych i demontażowych należy również uwzględnić sposób postępowania z materiałami z demontażu zgodnie przepisami. Podstawą obliczenia ceny za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla wykonawcy, jeżeli w przedmiarze nie wskazano jakiegoś zakresu a określony jest dokumentacją, należy je ująć w cenie oferty i wykonać według dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Czy w wycenie należy uwzględniać odnowienie oznakowania poziomego? Jeżeli tak to w jakiej technologii?

Odpowiedź

W cenie ryczałtowej oferty należy uwzględnić odnowienie oznakowania poziomego w technologii:

- przejścia dla pieszych – grubowarstwowe,
- linie warunkowego zatrzymania – cienkowarstwowe.

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.