

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE - LINIA KABLOWA NN 0,4KV

		przyłącze kablowe											uziemiaenie				złącze kablowe				
		wykop otwarty	folia niebieska perforowana z napisem ostrzegawczym	rura osłonowa AROT DVK Ø 110	przecisk rura AROT SRS Ø 110	uszczelniaacz do rur Ø 110	kabel NAY2Y-J 4×150mm2 SE	opaski kablowe informacyjne - OKI	zaczisk prądowo - odgałęźny SL 39.2	rura osłonowa gładkościenna AROT BE Ø 75	uchwyt odstępowy	palczatka termokurczliwa 35-150mm2	bednarka ocynkowana Fe 30x4mm	złącze krzyżowe duże B=50	uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m	grot do wbijania prętów	złącze kablowo-pomiarowe typu ZK1x-3P	wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 C32	wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301 C25	wkładka bezpiecznikowa WTNH 00 gG 50A	komplet tabliczek i oznakowań
Lp	-	[m]	[m]	[m]	[m]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]
1.	proj. słup K 10,5/15 nr II/7 - proj. ZK1x-3P	144	144	10	11	6	182	33	4	3	8	1	10	1	5	1	1	3	2	3	1
RAZEM		144	144	10	11	6	182	33	4	3	8	1	10	1	5	1	1	3	2	3	1