

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp	Opis produktu
<b>Urządzenia warsztatowe</b>	
	<p><b>Miernik czynnika chłodniczego Testo 570 s smart vacuum z miernikiem cęgowym</b></p> <p>Zestaw do pomiaru systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierający:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elektroniczną oprawę zaworową testo 570s z 4-drożną baterią zaworów z akumulatorem litowo – jonowym,</li> <li>- 2 termometry zaciskowe testo 115i,</li> <li>- bezprzewodową sondę do pomiaru próżni testo 552i,</li> <li>- amperomierz cęgowy 770-3 TRMS,</li> <li>- walizkę transportową,</li> <li>- aplikację testo Smart App (bezpłatne pobranie),</li> <li>- instrukcję obsługi.</li> </ul> <p><b>Parametry techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość stosowania z czynnikami chłodniczymi A3 i A2L,</li> <li>- zakres pomiarowy minimalny -1 bar - 50 °C, maksymalny 60 bar + 150°C,</li> <li>- żywotność pracy baterii do 360 godzin,</li> <li>- wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP 54.</li> </ul> <p><b>Wymagania dodatkowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pełna dokumentacja w języku polskim:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dokumentacja techniczno – ruchowa;</li> <li>b) instrukcja obsługi i bezpieczeństwa pracy.</li> </ol> </li> <li>2. Wykaz adresów punktów serwisowych załączony do dokumentacji techniczno – ruchowej i instrukcji obsługi.</li> <li>3. Okres gwarancji 24 miesiące od daty dostawy.</li> <li>4. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 48 godziny od daty zgłoszenia w okresie obowiązywania gwarancji.</li> <li>6. Atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii Europejskiej</li> <li>7. Do oferty należy dołączyć katalog z oferowanym modelem urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje o wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrach technicznych.</li> </ol> <p><b>Produkt oznakowany znakiem CE (bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości na jego opakowaniu, instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjny.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkownika -- Część 1: Wymagania ogólne</li> <li>- PN-EN 60704-1:2010/A11:2013-06 Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 1: Wymagania ogólne</li> </ul>


  
 PODOFICER SPECJALISTA  
 SŁUŻBY POLICJI  
 JEDNOSTKA POLICJOWEJ  
 Funkcyjnej Nr 6021  
 st. chor. sztab. Marek KORZYŃSKI