RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100



Nr pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POWIERZCHNIA
1/1	HALA SPORTOWA	NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ TRAWY	800,00 m2
		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	241,81 m2
1/2	KORYTARZ WEWNĘTRZNY	WYKŁADZINA GRES	10,75 m2
1/3	WC DLA ON	WYKŁADZINA GRES	5,13 m2
1/4	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA MĘŻCZYZN	WYKŁADZINA GRES	7,95 m2
1/5	SZATNIA DLA ZAWODNIKÓW	WYKŁADZINA GRES	9,52 m2
1/6	UMYWALNIA	WYKŁADZINA GRES	12,31 m2
1/7	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	WYKŁADZINA GRES	8,76 m2
1/8	USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DLA KOBIET	WYKŁADZINA GRES	7,95 m2
1/9	SZATNIA DLA ZAWODNIKÓW	WYKŁADZINA GRES	9,52 m2
1/10	UMYWALNIA	WYKŁADZINA GRES	12,31 m2
1/11	POMIESZCZ. PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA GRES	8,75 m2
1/12	KANTOR TRENERA	WYKŁADZINA GRES	22,50 m2
1/13	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	WYKŁADZINA GRES	22,50 m2
1/14	SCENA	PODŁOGA DREWNIANA	64,40 m2
1/15	ŁĄCZNIK	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	10,00 m2
	RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :		1.254,16 m2
	KUBATURA PRZYZIEMIA:		1.793,28m3

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE

LEGENDA DO INST. WENTYLACYJNEJ:

- CNW - centrala wentylacyjna dachowa nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła przez rekuperator obrotowy wyposażona w nagrzewnice elektryczną, przepustnice, filtry, wentylatory, automatykę o wyd. Vn=1010m3/h i Vw=1010m3/h;
- KN - anemostat nawiewny kwadratowy montowany na skrzynce rozprężnej izolowanej wyposażonej w przepustnice regulacyjną (P) na kanale wentylacyjnym;
- KW - anemostat nawiewny kwadratowy montowany na skrzynce rozprężnej izolowanej wyposażonej w przepustnice regulacyjną (P) na kanale wentylacyjnym;
- AN - anemostat wywiewny okrągły montowany bezpośrenio na kanale wentylacyjnym wyposażonej w przepustnice regulacyjną (P) na kanale wentylacyjnym;
- AW - anemostat wywiewny okrągły montowany bezpośrenio na kanale wentylacyjnym wyposażonej w przepustnice regulacyjną (P) na kanale wentylacyjnym;
- T - tłumiki akustyczne Ø280/380 i L=900 montowane na kanale wentylacyjnym nawiewnym i wywiewnym;
- P - przepustnice montowane na ciągu wentylacyjnym nawiewnym i wywiewnym

- jednostka wentylacyjna odzysku ciepła wydajności Vn/Vw=1180m3/h z integrowaną czerpnio-wyrzutnią ścienną montowaną min. +3,0m n.p.t.;
- nagrzewnica wodna o wydajności 1400/2400/3800 m3/h;
- destryfikator powietrza o wydajności 1900/2200/2500 m3/h;
- rekuperator nawiewno-wywiewny wewnątrzścienny jednorurowy Ø150 o wyd. 60m3/h

PROJEKT BUDOWLANY	INWESTYCJA: BUDOWA HALI SPORTOWEJ	PROJEKTANT: mgr inż. Zygmunt Maniaczyk nr upr. : 151/491/Lo spec. inżynieryjno-sanitarna	
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul.Gawrysiuków 23 64-100 LESZNO tel.kom. 0-601-413-635 biuro@evpol.pl REGON: 411217783 NIP 6972057256	INWESTOR: GMINA KRZEMIENIEWO UL.DWORCOWA 38 64-120 KRZEMIENIWO	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Leszek Kołodziej nr upr. : WKP/0348/POOS/12 spec. inżynieryjno-sanitarna	
	OBIEKT: HALA SPORTOWA	ASYSTENT: mgr inż. Paweł Żukow	
	LOKALIZACJA: NOWY BELĘCIN 30 DZ.NR 292/1		
	PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wentylacyjna		
	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY / BRANŻA: SANITARNA / DATA: 12-2023 / STRONA: 22 / SKALA: 1:100 / NR RYS.: S-8		