


PRZEKRÓJ NORMALNY C-C



Projektowana jezdnia - KR 3


Warstwa ścieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm ( $E_2 \geq 160$ MPa)
Warstwa mrozochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 22 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Wymiana nasypu niekontrolowanego na warstwę pospółki gr. 35 cm

Podłoże o grupie nośności G1 ( $E_2 \geq 80$  MPa, CBR $\geq 10\%$ )

Projektowana regulacja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej (materiał pozyskany z rozbiórki)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Uzupełnienie warstwy KŁSM 0/31.5mm C50/30

PRZEKRÓJ NORMALNY D-D



Projektowana regulacja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej (materiał pozyskany z rozbiórki)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Uzupełnienie warstwy z MN z kruszywem C50/30 min 7 cm


Projektowana jezdnia - KR 3

Warstwa ścieralna z mastyksu asfaltowego SMA11S PBM 45/80-65 gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 5 cm
Warstwa pobudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 gr. 22 cm ( $E_2 \geq 160$ MPa)
Warstwa mrozochronna z MN z kruszywem o CBR >35% gr. 22 cm ( $E_2 \geq 100$ MPa)
Wymiana nasypu niekontrolowanego na warstwę pospółki gr. 35 cm

Podłoże o grupie nośności G1 ( $E_2 \geq 80$  MPa, CBR $\geq 10\%$ )

Projektowana regulacja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej (materiał pozyskany z rozbiórki)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Uzupełnienie warstwy z MN z kruszywem C50/30 min 7 cm

	<b>TBI Budownictwo Specht Krystian</b> ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		<b>Data:</b> 01.2022 e-mail: tbi@poczta.fm		
	Inwestycja	Remont nawierzchni drogowej wraz z remontem infrastruktury drogowej i sieci kanalizacji sanit. w pasie drogowym części ulicy Lipowej w m. Rekowo Górne			
	Adres	gm. Puck, pow. pucki, woj. Pomorskie jednostka ewidencyjna 221107_2, Puck-G obręb 0017, Rekowo Górne			
	Działki	Dz. nr 21/4, 27/4, 28/4, 31/180, 31/2, 30/3, 31/3, 39/1, 39/2, 40/5			
	Inwestor	Gmina Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck			
Rysunek	PRZEKROJE NORMALNE C-C, D-D		Skala 1:50	Nr rys. PNK-2	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis	
Projektant	mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski	POM/0291/PBD/21	Drogowa		