



ZP.271.5.2023.AR

Puck, dnia 16.03.2023 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja ul. Lipowej w Rekowie Górnym”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 2

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzgodnienie go z zarządcą drogi.

Odpowiedź na pytanie 1

Tak potwierdzamy.

Pytanie 2

Czy zamówienie obejmuje pielęgnację zieleni? Jeżeli tak, to na jaki okres?

Odpowiedź na pytanie 2

Pielęgnacja zieleni 1 rok od dnia odbioru.

Pytanie 3


Czy po stronie Wykonawcy leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź na pytanie 3

Tak, jeżeli będą zmiany istotne. W innym przypadku Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wniosek do inspektoratu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy celem otrzymania zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu od tego organu w użytkowaniu.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie jaka grubość podbudowy zasadniczej z MN z kruszywem C50/30 należy przyjąć pod chodnikiem? W projekcie na przekrojach podane są 2 grubości, tj. gr.22 cm i gr. 15 cm:





Odpowiedź na pytanie 4

Pod chodnikiem zastosować podbudowę gr. 15 cm, zaś pod zjazdu w zakresie chodnika gr. 22 cm (pod zjazdami w zakresie chodnika podbudowa pogrubiona o 7cm). Kostka bet. gr. 6 cm (chodnik) oraz 8 cm (zjazd) - jak rozpisano w opisie technicznym.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczyk