

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach**  
ul. Wojewódzka 11, 40-026 Katowice

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SWZ i wzoru umowy**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

***Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinaczniką oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice***

Zamawiający informuje, że przekazano mu (poprzez formularze na Platformie zakupowej- 29 marca) następujące pytania do SWZ i projektu umowy:

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze w pozycji 81 są obróbki blacharskie z blachy tytan cynk, w dokumentacji nie ma nic na temat z jakiego materiału należy je wykonać. Czy mają być one z tytan cynku?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Należy ująć w ofercie obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej.

**Pytanie nr 2:**

W przedmiarze w pozycji 57 występują spalinowe i dymowe kanały (komin), w dokumentacji nie ma takiego elementu. Proszę o wyjaśnienie gdzie ten komin występuje oraz określić jego parametry.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Po modyfikacji projektu zrezygnowano z ogrzewania wieży kotłem gazowym, zatem nie ma potrzeby budowy komina, nie należy go ujmować w ofercie.

**Pytanie nr 3:**

Dla odciągu szynowego jest mało danych do wyceny. Proszę podać średnice i długość węża oraz długość szyny

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Należy zastosować rozwiązanie systemowe, jako wyrób, zgodnie z rysunkiem nr 20.S.02 zamieszczonym w dokumentacji.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o podanie danych technicznych dla wyciągarki do podnoszenia węża strażackich – pozycja 353 w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Należy zastosować rozwiązanie systemowe, jako wyrób gotowy produkowany przez producenta techniki pożarniczych (produkującego wyposażenie strażnic i remiz), wg wskazówek zawartych w opisie do projektu.

**Pytanie nr 5:**

Mając na celu skalkulowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz nieścisłości pomiędzy dokumentacją, a przedmiarem, czy dopuszcza się modyfikację załączonego przedmiaru robót w zakresie:

- ilości
- podstaw KNR
- dodawanie pozycji
- pozycji przedmiarowych ?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, z zastrzeżeniem wykazania dodatkowych zmodyfikowanych pozycji w odrębnym kosztorysie.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o przedłużenie składania ofert o minimum 1 tydzień to jest do 14 marca 2021.

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zmawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert.

KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Katowicach  
bryg. mgr Arkadiusz Korzeniewski