

Wieliczki, 27.08.2021r.

G.II.271.5.2021

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO SWZ

Postępowanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, iż w dniu 26 sierpnia 2021 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek:

Prosimy o uwzględnienie brakującej pozycji dotyczącej powierzchni poboczy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na wniosek stwierdzam że w poz. 20 przedmiaru robót powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego kat. C50/30 powinno być 4614,06 m² zamiast zamieszczonej 3178,50 m².

Z up. WÓJTA
Ewa Kłopotowska
mgr inż. Ewa Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA