

ZP.271.15.2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup i montaż lampy UV do dezynfekcji wody do SUW Długoleka.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w prowadzonym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor dopuści zastosowanie lamp zamiennych bez mechanizmów czyszczących? Wg producenta na promiennikach niskociśnieniowych nie powstaje osad przez co nie ma potrzeby stosowania mechanizmów czyszczących, które są bardzo awaryjne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania lamp zamiennych bez mechanizmów czyszczenia

Pytanie nr 2

Dlaczego lampy mają się wyłączać podczas braku przepływu? Każde włączenie i wyłączenie lampy wpływa w sposób negatywny na żywotność promiennika, wydaje nam się, że takie rozwiązanie jest błędne i wpływa negatywnie na produkt.

Odpowiedź:

Lampy mają się wyłączać podczas braku przepływu w celu ochrony przed znacznym wzrostem temperatury w wodzie stagnującej w reaktorze

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.