

Wyjaśnienie treści SWZ

*dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.:
„Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w miejscowości Bieruń Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach”*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ :

Pytanie 1

Dzień dobry, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania przetargowego: czy jako źródło ciepła został zaproponowany zestaw trzech absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem wraz ze źródłem szczytowym?

Odpowiedź:

Tak, jako źródło ciepła zastosowano kaskadę składającą się z 3 gazowych absorpcyjnych pomp ciepła zainstalowanych na wspólnej stalowej ramie, połączonych elektrycznie i hydraulicznie oraz szczytowego kondensacyjnego kotła gazowego.

Pytanie 2

W związku z chęcią złożenia oferty przetargowej dot. postępowania, zwracamy się z prośbą o zmianę treści SWZ:

1. Zamawiający w treści SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu, wymaga w ramach posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

„wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości kontraktu co najmniej 15.000.000,00 PLN brutto każda.”

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na następującą treść:

„wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie budynku użyteczności publicznej o wartości kontraktu co najmniej 10.000.000,00 PLN brutto każda.”

Zmiana zapisu na proponowany przez Wykonawcę spowoduje potencjalnie większą liczbę zainteresowanych zamówieniem wykonawców i tym samym większą konkurencyjność ofert, w tym konkurencyjną cenę realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Z up. Komendanta Miejskiego
mł. bryg. mgr inż. Sebastian Łukowicz