

Milicz, dnia 13 czerwca 2023 roku

IF.271.11.8.2023

Dotyczy: trybu podstawowego p. n. **„Budowa i rozbudowa budynków straży pożarnej oraz świetlic wiejskich w miejscowościach Bartniki oraz Latkowa”**.

**Część I - Rozbudowa z przebudową budynku straży pożarnej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartniki;**

**Część II - Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej miejscowości Latkowa.**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje zmian w SWZ na przedmiotowe zadanie:**

*1) W dokumentacji projektowej „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, LATKOWA 23, 56-300 MILICZ, dz. nr 3, AM-1” zawarte jest, iż część przebudowywana w ramach zadania zostanie podłączona do istniejącego przyłącza wodociągowego po uprzednim jego przebudowaniu (usunięcie kolizji) wg odrębnego opracowania. Proszę o udostępnienie przedmiotowego opracowania.*

**Ad 1.**

**W załączeniu zostaje przedłożona mapa do celów projektowych z oznaczeniem lokalizacji kolizji i jej przebudowy.**

*2) W dokumentacji projektowej „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, LATKOWA 23, 56-300 MILICZ, dz. nr 3, AM-1” na rysunku A-2 „RZUT PRZYZIEMIA – układ funkcjonalny” wymienione są elementy wyposażenia np. szafa ubraniowa, stół z krzesłami, aneks kuchenny z wyposażeniem. Czy w zakresie objętym tym postępowaniem przetargowym jest dostarczyć w/w wyposażenie? Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie w/w wyposażenia (ilości, parametry itp.).*

**Ad 2.**

**Zakres wykonania obejmuje wyłącznie zabudowę aneksu kuchennego tj. zlew jednokomorowy oraz szafki kuchenne - w załączeniu rysunek. Stół, krzesła oraz szafa ubraniowa z siedziskiem są istniejące.**

*3) W dokumentacji projektowej „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, LATKOWA 23, 56-300 MILICZ, dz. nr 3, AM-1” zapisano, iż w pomieszczeniach socjalnych przewiduje się sufity podwieszane z płyt GKF na stelażu metalowym wg. systemu wybranego producenta. Czy konieczne jest uzyskanie konkretnej klasy odporności pożarowej dla takiego sufitu?*

**Ad 3.**

**W pomieszczeniach socjalnych nie ma wymogu stosowania płyty o odporności ogniowej, należy zastosować płytę GKBI o właściwościach odpornych na działanie wilgoci.**

*4) W dokumentacji projektowej „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, LATKOWA 23, 56-300 MILICZ, dz. nr 3, AM-1” zapisano, iż przewidziano kompleksowy remont istniejącej części pomieszczeń remizy. Czy w/w remont wchodzi w zakres robót objętych tym postępowaniem przetargowym?*

**Ad 4.**

**Zakres obejmuje wyłącznie część nowo projektowaną z obróbką istniejących przekuć w części świetlicy. Remont części istniejących jako kolejny etap inwestycji.**

Pozostałe ustalenia specyfikacji warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.