



**POLSKI  
ŁAD**



Rzeczpospolita  
Polska



Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Bobowo, 23.02.2024 r.

**GMINA BOBOWO**

**ul. Gdańska 12**

**83-212 Bobowo**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, publikując je na stronie postępowania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia lub uszczegółowienia wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców należy uwzględnić w cenie i przy przygotowaniu oferty oraz traktować jako zmianę, wyjaśnienie lub doprecyzowanie SWZ:

**Pytanie 1:**

Proszę o informacje czy wykonawcy będzie naliczana opłata za zajęcie pasa drogowego?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż koszty zajęcia pasa drogowego – drogi wojewódzkiej pokrywa Wykonawca.

**Pytanie 2:**

Proszę o podanie parametrów przepływomierzy, które należy zamontować w komorach przepływomierzy (2szt)

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, iż należy zamontować przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do ścieków DN80 (przepływ 26 m<sup>3</sup>/h) dla pompowni przy ul. Leśnej oraz DN80 (przepływ 28m<sup>3</sup>/h) dla pompowni przy ul. Gdańskiej.

**Pytanie 3:**

Proszę o załączenie opisu technicznego branży sanitarnej dla ul. Leśnej - brak w materiałach.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający załącza opis techniczny branży sanitarnej dla ul. Leśnej.

**Pytanie 4:**

Proszę o załączenie dokumentacji geologicznej - brak w materiałach.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

**Pytanie 5:**

Czy materiały z rozbiórki nawierzchni drogowej mają być ponownie użyte do odbudowy nawierzchni czy należy przyjąć w całości nowy materiał?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć w całości nowy materiał.



**POLSKI  
ŁAD**



Rzeczpospolita  
Polska



**BGK**  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**Pytanie 6:**

Proszę o informacje, które nawierzchnie drogowe należy wykonać z materiałów nowych, a które z materiałów z rozbiórki?

**Odpowiedź 6:**

**Zamawiający wymaga, aby każdą nawierzchnię drogową wykonać z materiałów nowych.**

**Pytanie 7:**

Proszę o udostępnienie opisu projektu technicznego branży drogowej - brak w materiałach.

**Odpowiedź 7:**

**Zamawiający nie posiada opisu projektu technicznego branży drogowej.**

**Pytanie 8:**

Proszę o udostępnienie STWIOR dla branży drogowej.

**Odpowiedź 8:**

**Zamawiający nie posiada STWIOR dla branży drogowej.**

**Pytanie 9:**

Proszę o podanie szczegółowych parametrów warstw asfaltu.

**Odpowiedź 9:**

**Zamawiający informuje, iż należy stosować warstwy AC11S i AC16W dla ruchu KR1-2.**

**Pytanie 10:**

Proszę o podanie ilości drzew do wycinki.

**Odpowiedź 10:**

**Zamawiający przewiduje do wycinki 7 szt. drzew pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego stosownych pozwoleń w tym zakresie.**

**Pytanie 11:**

W związku z zapisem w opz.: "w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami sieci uzbrojenia terenu Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zaprojektować je i przebudować lub zabezpieczyć" Wykonawca pragnie zaznaczyć, iż przedmiot zamówienia nie jest ogłoszony w formule "zaprojektuj i wybuduj". W związku z tym, aby wszyscy wykonawcy mieli równe szanse i wyceniali tożsamy przedmiot zamówienia, zwracam się z wnioskiem o przedstawienie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem i przedstawienie projektu ich zabezpieczenia lub przebudowy. W wypadku, gdy Zamawiający nie przychylił się do wniosku wnosimy o usunięcie tego zapisu, a wszystkie ewentualne kolizje będą rozliczane jako roboty dodatkowe w trakcie trwania inwestycji.

**Odpowiedź 11:**

**Projekt branży sanitarnej nie przewiduje przebudowy istniejącego uzbrojenia z powodu kolizji. Konieczność taka może wyniknąć na etapie realizacji zadania, w przypadku innego niż zaznaczony na mapie do celów projektowych przebiegu istniejącego uzbrojenia. W projekcie przedstawione zostały sposoby zabezpieczenia miejsc skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z istniejącymi kablami poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych.**



**POLSKI  
ŁAD**



Rzeczpospolita  
Polska



**BGK**  
BANK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**Pytanie 12:**

W związku z tym, iż na etapie przetargu wykonawca nie jest w stanie przewidzieć i ocenić ewentualnych kosztów usunięcia odkrytych niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytej wnosimy o usunięcie tego zapisu, a ewentualne takie prace, wynikię w trakcie prowadzenia robót będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

**Odpowiedź 12:**

**W razie wystąpienia powyższych okoliczności zamawiający informuje, że roboty będą rozliczane jako dodatkowe.**

**Wójt Gminy Bobowo  
Sylwester Patrzykąt**