

Dotyczy: ogłoszenia nr 2022/BZP 00100473/01 z dnia 2022-03-28 r. opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa stadionu miejskiego Fortuna w Głogówku

Zamawiający – Gmina Głogówek, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1: *Czy Zamawiający posiada i może udostępnić koncepcję (rysunki) zakresu przebudowy, na podstawie których można by było sporządzić właściwą wycenę? Sam opis PFU jest bardzo ogólny co uniemożliwia sporządzenie dokładnej oferty.*

Odpowiedź: Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany zgodnie z Rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Zawiera w swojej treści szczegółowe wytyczne w zakresie wymaganych funkcji oraz minimalnych wymaganych powierzchni dla poszczególnych pomieszczeń i powierzchni zewnętrznych wraz z określeniem wymaganego wyposażenia, standardu materiałów i wykończenia. Opracowanie i uzgodnienie koncepcji projektowej są częścią zadania projektowego, którego wykonanie będzie obowiązkiem wyłonionego Wykonawcy.

Pytanie nr 2: *Czy oświetlenie ma spełniać wymogi opisane w punkcie 6.5.2.8.1.2 PFU (zawody CTV 1600, awaryjna TV 800 lx) czy też wystarczającym będzie oświetlenie boiska dla prowadzenia rozgrywek w III lidze piłkarskiej zgodnie z podręcznikiem PZP tj. 500 Lux w poziomie?*

Odpowiedź: Do realizacji należy przyjąć wymaganie 500lux zgodnie z Przepisami Licencyjnymi dla Klubów III ligi pkt 6.4 Szczegółowe kryteria infrastrukturalne Lp I.18. W PFU omyłkowo zamieszczono wymaganie CTV1600 i awaryjne TV 800 lux - str. nr 93 pkt 6.5.2.8.1.2.