

Puck, dnia 13.09.2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Domatówku i Wielkiej Piaśnicy”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 4

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytania do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie 1 agregatu prądotwórczego z ładowarką agregatorową.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamówienia obejmuje dostarczenie 1 agregatu prądotwórczego bez ładowarki agregatorowej.

Pytanie 2

Proszę o podanie wymaganych parametrów dla agregatu prądotwórczego umożliwiających jego wycenę.

Odpowiedź na pytanie 2

Agregat prądotwórczy stacjonarny przewidziano wyłącznie dla tłoczni TDK – lokalizacja agregatu przedstawiona jest na rys. nr 2.2 PWb. Opis dobranego agregatu znajduje się w opisie technicznym PWb pkt. 9.2 a podłączenie zostało przedstawione na rysunku schematu zasilania tłoczni TDK – rys. 4.1 PWb.

Z poważaniem
WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszkarczyk