


Podzielnia Pracy Usług Kominarskich  
w Gdańsku  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 18  
82-300 ELBLĄG  
ul. Brzeska 35A ☎ 55 234 85 87



- przewody zostały oczyszczone
- przewody drożne
- należy wymienić nasadę kominową na przewodzie nr-4 na nową z zachowaniem przekroju i izolacji cieplnej
- środkowa część nasady musi być wykonana z rury wysokotemperaturowej

## Wejście Warszawska-131B/1


Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu  
PUNKT OBSŁUGI NAJEMCÓW Nr II  
WPLYNEŁO 2022 -04- 07  
L.dz. ....

p.o. KIEROWNIKA  
*Mirostaw Sobieszczuk*  
MISTRZ KOMINIARSKI  
upr. Nr 30477/16



1.03.2022

Wymieść porządek. Wymontować rotowentylator  
W przed-4 montaż zamocowania kabin



- 1-brak drabiny do wylazu
- 2-przewód nr 4 należy podwyższyć oraz zamontować rotowentylator
- 3-mieszkania od nr-1 do nr-9 należy zapewnić stały zewnętrzny dopływ powietrza do pomieszczeń w celu zapewnienia prawidłowych ciągów kominowych




went kuch 8 5



went-klatka\_schodowa



went łaz-6 30



Zw. Jaszczurczego-20