

TM(X)
TN–S

Pi = 10,0 kW
kj = 0,8
Ps =8,0 kW
Is = 15,0 A

NR OBWODU	TM-G(X)		TM/O1	TM/O2	TM/O3	TM/O4	TM/G1	TM/G2	TM/G3	TM/G4	TM/G5	TM/G6	TM/G7	TM/G8	TM/G9
Numery aparatów w RP-P1		V1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
TYP ODBIORU	Zasilanie z TM-G(X)	kontrola napięcia sieci	oświetlenie pom.:	oświetlenie pom.:	oświetlenie pom.:	oświetlenie pom.:	Gniazda ogólne	Gniazda łazienka pralka	Gniazda kuchnia zmywarka	Gniazda sypialnia	Gniazda salon	GNIAZDO PŁYTY INDUKCYJNEJ	Pojemnościowy podgrzewacz wody	Dzwonek	Szafka teletechniczna
Pi [kW]	13,0 kW		0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW		2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	3,2 kW	1,8 kW	0,09 kW	0,3 kW
PRZEWÓD	YKY 5x6mm²		YDYpżo 3x1,5 mm²	YDYpżo 3x1,5 mm²	YDYpżo 3x1,5 mm²	YDYpżo 3x1,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²	YDYżo 5x2,5 mm²	YDYpżo 3x2,5 mm²		YDYpżo 3x1,5 mm²
SPOSÓB UŁOŻENIA	p/t w/r		p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t		p/t
SPOSÓB PRZYŁACZENIA	zaciski aparatu		opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	opr. ośw.	zaciski apar.	zaciski apar.	zaciski apar.	zaciski apar.	zaciski apar.	zaciski apar.	opr. ośw.		zaciski apar.

"GRAF" Pracownia Architektoniczno-Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Białystok

TEMAT: **PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 1574 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE**

ADRES: **DZIAŁKA O NR EWID. 1574 i CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE**

INWESTOR: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza15, 19-230 Szczuczyn

TYTUŁ RYSUNKU: ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA SCHEMAT IDEOWY

RYS. NR: E7

DATA: 14.11.2023r.

SKALA ------

BRANŻA ELEKTRYCZNA- PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

AUTOR: mgr inż. Robert Łapiński nr upr. PDL/0060/POOE/08

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech Jarmoc nr upr. PDL/0166/PWBE/17

WSPÓŁPRACA: mgr inż. Adam Klimaszewski