



UWAGA

Trzpienie żelbetowe należy wykonać ze ścianą murowaną na strzypia głębokości 7cm



b^* – szerokość trzpienia

ŚLUPY, TRZPIENIE Ø DO +2	S	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2.5cm
--------------------------	---	-------------	-----------------	-------

 <p>OPONOWICZ MODZELEWSKI Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 70 30 70 535</p>	PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF GIEREJ NR UPR.PDL/0079/PBKb/18		PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/P00K/12		PODPIS:
WSPÓŁPRACA:		inż. Magdalena Figura	
ADRES:		ul. Nadstawańska, Szczeczyn dz. nr ewid. 1574	
NAZWA (nr. projektu):		GF-23-003	
BRANŻA: KONSTRUKCJA		PROJEKT WYKONAWCZY	K-13
RYSUNEK: ZBROJENIE SŁUPÓW I TRZPIENI: T-2.7, T-2.8, T-3.1		NR RYS.	
		REWIZJA	—
		SKALA	1: 25
		DATA	2023-04-28
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM Opracowanie chronione prawem autorskim (z g.z. Dz.U.n.r. 24.23.02.1994r.)			