

Przemyśl, 07.04.2022 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Lubomirskich w Przemyślu.

Zamawiający na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, dotyczące zapisów Specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania.

Pytanie Nr 1

Jakiego rodzaju szpros ma być zastosowany w nowej stolarce (naklejany, wiedeński, międzyszybowy czy konstrukcyjny)?

Odpowiedź:

Szpros ma być dostosowany wyglądem do istniejących w chwili okien i ma mieć formę trapezu o wym. +/- podstawa 25 mm, wysokość trapezu 15mm, krawędź górna 18mm. Zamawiający dopuszcza szpros w formie naklejanej (W wymienionej w roku 2020 części okien na I piętrze Pałacu szpros jest naklejany).

Z up. REKTORA
mgr Tomasz J. Filozof
Kancierz PWSW w Przemyślu

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. DZP a/a