

**Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w przedmiotowym przetargu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 11 lipca 2023 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na terenie Gminy Sadowne*” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

**Pytanie 1:**

Czy dopuszczalne jest zastosowanie zamiast opraw dwufunkcyjnych odrębnych opraw oświetlenia podstawowego i odrębnych opraw awaryjnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiast opraw dwufunkcyjnych odrębnych opraw oświetlenia podstawowego i odrębnych opraw awaryjnych.

**Pytanie 2:**

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej w postaci rzutów istniejącej instalacji oświetlenia w budynku szkoły i hali sportowej wraz z informacją o wysokości pomieszczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza posiadaną dokumentację techniczną. Pozostałe dane mogą zostać zweryfikowane podczas wizji lokalnej.

**Pytanie 3:**

Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania opraw Led z wbudowanymi źródłami światła.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowania opraw LED z wbudowanymi źródłami światła.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji