

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 BIAŁYSTOK
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Białystok, 12 lipca 2022 r.

BZP.272.22.2022

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”, nr **BZP.272.22.2022** wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie:

Prosimy o opublikowanie projektu podkonstrukcji stalowej w obrębie sufitu Sali Kameralnej, do której należy zamocować ruszt techniczny, obecnie nie wiadomo jak będzie mocowany i uniemożliwia to jego wycenę.

Odpowiedź:

Projektowana podkonstrukcja stalowa w obrębie Sali Kameralnej wykonana będzie z zamkniętych profili zimnogiętych o przekroju prostokątnym w rozstawie nie większym niż 1m x1m. Wybór sposobu mocowania rusztu (rodzaj obejm lub śrub – dopuszczalne przewiercanie profili podkonstrukcji) leży po stronie Oferenta.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Marian Malinowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/