

WZP.271.18.2022

Wołów, dn. 21.07.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów”

1. Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w ramach zdolności technicznej lub zawodowej dopuści również jako spełnienie warunków wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na modernizacji sieci oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wykazania przez wykonawcę dostawy polegającej na modernizacji sieci oświetlenia ulicznego, która w swoim zakresie będzie zawierała wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji sieci oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto - uznaje spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pod pojęciem modernizacji sieci oświetlenia ulicznego rozumie przebudowę, rozbudowę, budowę sieci oświetlenia ulicznego.

Pytanie nr 2

Wnosimy o dopuszczenie dla opraw oświetleniowych ozdobnych (oprawy retro 83 sztuki):

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,29 m²,

Wykonawca zweryfikował, kilku producentów ww, i nie znalazł w oficjalnej dokumentacji producentów, opraw spełniających zapisy SWZ, poniżej wyniki:

- oprawa Stylage firmy Schreder wartość wynosi 0,11 m²
- oprawa Valentino Gen 2 firmy Schreder wynosi 0,19 m²
- oprawa EP445 firmy Thorn wartość wynosi 0,19 m²
- oprawa Classic LED firmy Arealamp wynosi 0,17 m²
- oprawa 02 Luna firmy Art-Metal wynosi 0,28 m²

Należy także zwrócić uwagę Zamawiającego, że dla słupów o wysokości 5 m dla III strefy wiatrowej max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m²] kształtuje się na poziomie od ok. 1 do 1,42 m², przy maksymalnej wadze oprawy 40 kg.

WZP.271.18.2022

Wołów, dn. 21.07.2022 r.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany wymagań odnośnie powierzchni bocznej korpusu eksponowanej na wiatr dla opraw ozdobnych stylizowanych z 0,1m² na 0,3m².

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień **04.08.2022 r.** oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1 treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 25.07.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: 25.07.2022 r. o godz. 9.10

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolow> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia **04.08.2022 r.** do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia: **04.08.2022 r.** o godz. 9.10

2.2 treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.08.2022 r.



WZP.271.18.2022

Wołów, dn. 21.07.2022 r.

treść Rozdziału X SWZ - Termin związania ofertą pkt. 2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **02.09.2022 r.**

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

z up. Burmistrza

Anna Brodziak-Cisak
Sekretarz


Kierownik Zamawiającego