

Lidzbark, dnia 13 listopada 2023 r.

**Zamawiający:**

Gmina Lidzbark  
Ul. Sądowa 21  
13-230 Lidzbark

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.28.2023 pn. „Przebudowa drogi Wąpiersk-Tarczyny”

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

1. Zwracamy się z prośbą o określenie kategorii ruchu oraz klasy drogi będącej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że planowana droga będzie kategorii KR1.

**Pytanie nr 2**

2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne i zezwolenia niezbędne do wykonania zamówienia i będą one aktualne na czas trwania inwestycji.

**Pytanie nr 3**

3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wycinki drzew i krzewów.

**Pytanie nr 4**

4. Prosimy o przekazanie przekroju normalnego na poszerzenia jezdni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować grubości z przedmiaru robót tj. pozycja 5 i 6.

Warstwy na poszerzeniach - warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm.

Warstwa podbudowy o gr 20 cm z mieszanki kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego.

**Pytanie nr 5**

5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do dokumentacji przekrojów poprzecznych drogi będącej przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przekroje znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia , plik ' Dokumentacja Wąpiersk – Tarczyn ' pod nazwą DOKUMENTACJA TECHNICZNA rysunki od D6 do D11.

**Pytanie nr 6**

6. Prosimy o informację, czy na przedmiotowym odcinku drogi należy wynieść i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów granic pasa drogowego do zastabilizowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym odcinku drogi nie ma konieczności wynoszenia i zastabilizowania granic pasa drogowego.

**Pytanie nr 7**

7. Prosimy o potwierdzenie, że na poszerzeniach oraz zjazdach należy wykonać warstwę odsączającą o grub. 10 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że na poszerzeniach oraz zjazdach należy wykonać warstwę odsączającą o grubości 10 cm. Kwestia ta została opisana m.in. w przedmiarze robót poz. 5 i 15.

**Pytanie nr 8**

8. Prosimy o informację, czy należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grub. 8 cm na powierzchni istniejącej nawierzchni, na poszerzeniach oraz na zjazdach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grub. 8 cm na powierzchni istniejącej nawierzchni oraz na poszerzeniach, natomiast na zjazdach 15cm.

Kwestia ta została opisana m.in. w przedmiarze robót poz. 8 i 16.

**Pytanie nr 9**

9. Prosimy o informację, czy zimowe utrzymanie drogi będącej przedmiotem zamówienia należy ująć w wycenie, jeśli tak to zwracamy się z prośbą o dodanie standardów zimowego utrzymania

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zimowe utrzymanie drogi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

BURMISTRZ  
(-) mgr Maciej Sitarek