

Łódź, 30.09.2021

Wyniki badań odporu podłoża pod płytę fundamentową budowanego obiektu.

Badania wykonano w okresie ~~05.10-~~ 30.09.2021

Ilość badanych punktów – 7

Badany materiał: świeżo zagęszczona warstwa chudego betonu w konsystencji półsuchej


Lokalizacja: Łódź, ul. Nawrot ~~100~~ 38


Metodologia: płyta TERRATEST 6000 BLE

Wyniki:

1. $E_{VD} = 19,7 \text{ MPa}$
2. $E_{VD} = 22,7 \text{ MPa}$
3. $E_{VD} = 21,6 \text{ MPa}$
4. $E_{VD} = 23,0 \text{ MPa}$
5. $E_{VD} = 22,4 \text{ MPa}$
6. $E_{VD} = 21,8 \text{ MPa}$
7. $E_{VD} = 20,6 \text{ MPa}$

Wartości uzyskanego odporu „ σ ” są nie mniejsze niż 250,0 kPa.


mgr inż. Mirosław Włodarczyk
upr. geologiczne VII - 1195
upr. geologiczne X - 1582
upr. górnicze 0550/191/84/ZA
upr. górnicze 0550/212/92/PO



*publisy 1 ÷ 7 - lokalizacja terenu
 indywidualnych u.o.b.
 zgodnie z planem
 gminnych urządzeń.*

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Uwaga:
 Mapa d/c projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

30.09.2021

mgr inż. Mirosław Włodarczyk
 upr. geologiczna II - 1195
 geologiczne V - 1582
 upr. budowlana 66/191/84/74
 upr. geologiczna 66/191/84/74

Uwaga: W miejscach oznaczonych ①-⑤
 Brak danych branżowych i możliwości pomiaru.
 Próba wykrycia aparaturą nie dała rezultatu.
 Proszę uważać przy pracach ziemnych.

PREZYST NIASTA LODZI	
Wydział Geodezji i Inżynierii Budowlanej	
Zakład Geodezji	
60-510 Łódź, ul. Traugotta 11/12	
Geodezja	24
Geodezja	09 STY 2021

mgr inż. Urszula Świątek
 inżynier geodezji
 60-510 Łódź, ul. Traugotta 11/12

<p>m. Łódź</p> <p>Łódź-Widzew</p> <p>Obwód W-24</p> <p>106106_9.0024</p> <p>ul. Nawrot 100</p>	<p>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</p> <p>w skali 1:500</p> <p>Mapa niniejsza wykonana na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m.Łódź nr sekcji: 6.163.33.14.2.2, 6.163.33.14.2.4</p> <p>1. Układ współrzędnych: "2000"</p> <p>2. Poziom odniesienia: lokalny m.Łódź</p>	<p>PRACOWNIA GEODEZYJNA</p> <p>60-510 Łódź, ul. Traugotta 11/12</p> <p>Geodezja Uniwersyteku</p> <p>mgr inż. Mirosław Włodarczyk</p> <p>mgr inż. Urszula Świątek</p> <p>ZDT.ZOPG.4144.20502.2019 Łódź, dn. 05.12.2019</p>
--	---	---